

Z Á M Ě R A K C E

Typ akce: **investice**

Investor: **Statutární město Brno**




Číslo stavby: *133154*

Název stavby: **BRNO, Bystrc- Rekonstrukce ČS Chochola**

Úsek stavby: **ČS Chochola - stavební část + studna, M-01029**

1.	Číslo podnětu / datum schválení																	
2.	Místo stavby	Chatová oblast Chochola, ČS Chochola																
3.	Propočet nákladů	7 500 000 Kč																
4.	Popis, požadovaný účel stavby a její stručné zdůvodnění:																	
	Jedná se o vybudování nového vodního zdroje v chatové oblasti Chochola místo nevyhovujícího podzemního zdroje. Je nutné provést vystrojení nového (nyní průzkumného) vrtu včetně vybudování potrubí do akumulace. Je nutná výstavba nové čerpací stanice s akumulací. Odhad investičních nákladů Vrt a ČS Chochola <table><tr><td>Stavební práce</td><td>3 700 000 Kč</td></tr><tr><td>Vybourání stávajícího zděného nevyužitelného objektu ČS, zakonzervování stávající studny</td><td>250 000 Kč</td></tr><tr><td>Vybudování nového žb záhlaví vrtu ve stávajícím oploceném areálu</td><td>300 000 Kč</td></tr><tr><td>Vybudování podzemních žb akumulací, předpoklad 20 m3 (bude upřesněno v projektové dokumentaci) a s podzemní armaturní komorou</td><td>2 000 000 Kč</td></tr><tr><td>Vybudování nadzemního zděného objektu armaturní komory</td><td>600 000 Kč</td></tr><tr><td>Výměna stávajícího oplocení vč. brány</td><td>150 000 Kč</td></tr><tr><td>Vybudování zpevněné plochy v areálu</td><td>200 000 Kč</td></tr><tr><td>Stavební elektroinstalace vč. hromosvodu, kabelová trasa ze stávajícího rozvaděče RE</td><td>200 000 Kč</td></tr></table>		Stavební práce	3 700 000 Kč	Vybourání stávajícího zděného nevyužitelného objektu ČS, zakonzervování stávající studny	250 000 Kč	Vybudování nového žb záhlaví vrtu ve stávajícím oploceném areálu	300 000 Kč	Vybudování podzemních žb akumulací, předpoklad 20 m3 (bude upřesněno v projektové dokumentaci) a s podzemní armaturní komorou	2 000 000 Kč	Vybudování nadzemního zděného objektu armaturní komory	600 000 Kč	Výměna stávajícího oplocení vč. brány	150 000 Kč	Vybudování zpevněné plochy v areálu	200 000 Kč	Stavební elektroinstalace vč. hromosvodu, kabelová trasa ze stávajícího rozvaděče RE	200 000 Kč
Stavební práce	3 700 000 Kč																	
Vybourání stávajícího zděného nevyužitelného objektu ČS, zakonzervování stávající studny	250 000 Kč																	
Vybudování nového žb záhlaví vrtu ve stávajícím oploceném areálu	300 000 Kč																	
Vybudování podzemních žb akumulací, předpoklad 20 m3 (bude upřesněno v projektové dokumentaci) a s podzemní armaturní komorou	2 000 000 Kč																	
Vybudování nadzemního zděného objektu armaturní komory	600 000 Kč																	
Výměna stávajícího oplocení vč. brány	150 000 Kč																	
Vybudování zpevněné plochy v areálu	200 000 Kč																	
Stavební elektroinstalace vč. hromosvodu, kabelová trasa ze stávajícího rozvaděče RE	200 000 Kč																	

	Technologické práce 3 100 000 Kč Nové vystrojení vrtu a čerpací stanice, nerez potrubí a tvarovky, armatury s ručními a elektro uzávěry, čerpadlo ve vrtu s odběrem do 0,3 l/s, čerpadla v ČS, dezinfekce v ČS prostřednictvím dávkování NaOCl 1 600 000 Kč Strojní elektroinstalace, MaR a EZS 1 500 000 Kč Ostatní a vedlejší náklady stavby 700 000 Kč Celkem vč. ostatních a vedlejších nákladů stavby (bez rezervy) 7 500 000 Kč
5.	Problémy, jimž je nutno věnovat při přípravě zvýšenou pozornost, upozornění, požadavky: Rekonstrukce musí proběhnout za provozu. Je nutné vyřídit veškerou legislativu a povolení nutná k výstavbě. Je nutné vyřídit veškerá povolení- zřízení vodního díla, povolení k užívání vodního díla, povolení k odběru podzemních vod, povolení k nakládání s vodami, rozšíření pásma hygienické ochrany. Vypracovat nový provozní řád. Náklady odvozeny od akce podobného rozsahu rekonstrukce ČS jelenice.
6.	Vyjádření sekce, jejíž náplně práce se záměr týká: Datum: 10.11.2021 Jméno p Rozbořil František Podpis: 
7.	Vyjádření dotčených sekcí: vodárenská sekce Datum: Jméno: Podpis:
8.	Vyjádření technické sekce <u>útvár V H R:</u> Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárská 555/1a, Pisárky 603 00 Brno útvár VHR a GIS Datum: 18.11.2021 Jméno: Ing. Bojanovský Ondřej Podpis:  <u>útvár inženýrských služeb:</u> Datum: 12/11/21 Jméno: Ing. Cigánek Pavel Podpis: 
9.	Akci dále zajišťuje: ÚIS

10.	Potřebný stupeň dokumentace:	PDÚR,PDSP,PDDPS
11.	Předpokládaná lhůta zpracování PD včetně přípravy:	
12.	Realizace (termín zahájení a dokončení), příp. doba výstavby:	
13.	Vyjádření ekonomické sekce: Datum: 07-12-2021 Jméno: Dvořáčková Vladimíra Podpis: 	
14.	Příloha: Situace:provozní schéma čerpací stanice, fotky, snímek z katastrální mapy.	
15.	Zpracovatel záměru: Jméno: Christian Martin Datum: 8.11.2021 Sekce: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. vodárenská, Pisárky, 603 00 Brno vedoucí úseku ČS a VHR  Razítko, podpis	
16.	Datum, razítko a podpis schválení záměru ředitelem sekce: Jméno: Ing. Jiří Hanousek Datum: 10.11.2021 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárcká 5/5/1a, Pisárky, 603 00 Brno ředitel vodárenské sekce  Razítko, podpis	
17.	Převzetí záměru do evidence útvaru VHR: Převzal dne: 15.12.2021 Jméno: p. Halvová Podpis: 	
18.	Počet vyhotovení: 4 x Rozdělovník: 1 x zpracovatel 1 x VHR 2 x ÚIS	

