

Zadavatel:

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785

Veřejná zakázka:

LED osvětlení Fotbalové centrum Brno – UT 1

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon)

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel ve výše uvedené veřejné zakázce poskytuje níže uvedené vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace.

Vysvětlení / doplnění č. I

1. (žádost obdržena dne 9. 5. 2022):

v souvislosti s VŘ s označením „LED osvětlení Fotbalové centrum Brno – UT 1“ Vás prosím o zaslání referenčního standardu zvoleného svítidla a rovněž prosím o informaci, zda skutečně trváte na požadavku uvedeném v TZ na str. 4, že hmotnost svítidel včetně výložníku nesmí překročit 80 kg.

Bohužel s žádným z renomovaných výrobců (Thorn, Philips, Siteco) se nám nedaří naplnit tento požadavek (potřebovali bychom alespoň 100 kg) tak, abychom naplnili všechny požadavky na osvětlenost.

Odpověď zadavatele:

Jako nezávazný typ pro výpočet uvádíme osvětlení výrobce AAA-LUX, která mají nízkou hmotnost a návětrnou plochu. Uvedené parametry jsou závazné.

2. (žádost obdržena dne 10. 5. 2022):

Ze zadávací dokumentace není zřejmá kvantifikace položek, zejména svítidel.

Výkresová dokumentace je zpracována nedostatečně k tomu, aby bylo možno vysčítat svítidla z výkresů.

Výpočet osvětlení také nespecifikuje počty svítidel a není dostatečným podkladem.

Ve specifikaci nejsou počty uvedeny.

Ze zadávací dokumentace není možné stanovit počty svítidel.

Žádáme o doplnění specifikace.

Odpověď zadavatele:

V ZD není uveden počet, a to z toho důvodu, aby si dodavatel navrhl počty svítidel na základě vlastního výpočtu osvětlení pro intenzitu 300 lx, kterou požadujeme, při současném splnění požadavku nepřekročení váhy na stožár 80kg a návětrné plochy 2m². Při splnění uvedených parametrů je zadavateli jedno, kolik svítidel bude na stožáru umístěno.

Zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 18. 5. 2022 do 10 hodin.