

Zadavatel:

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785

Veřejná zakázka:

LED osvětlení Fotbalové centrum Brno – UT 1

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon)

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel ve výše uvedené veřejné zakázce poskytuje níže uvedené vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace.

Vysvětlení / doplnění č. II

1. (z vlastního podnětu):

Zadavatel opravuje parametr uvedený ve vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. I, v němž je mylně uveden požadavek návětrné plochy 2m². Požadavek návětrné plochy je správně 0,8 m². Odpověď na žádost obdrženu 10. 5. 2022 tedy zní takto:

Ze zadávací dokumentace není zřejmá kvantifikace položek, zejména svítidel.

Výkresová dokumentace je zpracována nedostatečně k tomu, aby bylo možno vysčítat svítidla z výkresů.

Výpočet osvětlení také nespecifikuje počty svítidel a není dostatečným podkladem.

Ve specifikaci nejsou počty uvedeny.

Ze zadávací dokumentace není možné stanovit počty svítidel.

Žádáme o doplnění specifikace.

Odpověď zadavatele:

V ZD není uveden počet, a to z toho důvodu, aby si dodavatel navrhl počty svítidel na základě vlastního výpočtu osvětlení pro intenzitu 300 lx, kterou požadujeme, při současném splnění požadavku nepřekročení váhy na stožár 80kg a návětrné plochy 0,8 m². Při splnění uvedených parametrů je zadavateli jedno, kolik svítidel bude na stožáru umístěno.