

**VÁŠ DOPIS Č. J.:** A-19-44  
**ZE DNE:** 3. 3. 2021  
**NAŠE Č. J.:** MMB/0107388/2021  
**SPIS. ZN.:** OI/MMB/0107388/2021  
**VYŘIZUJE:** Ing. Pavla Volešová, Vlasta Jágerová,  
Tomáš Kocman  
**TELEFON:** +420 542174451, 542174505,  
542174716  
**E-MAIL:** volesova.pavla@brno.cz,  
jagerova.vlasta@brno.cz,  
kocman.tomas@brno.cz  
**ID DATOVÉ SCHRÁNKY:** a7kbrnn  
**DATUM:** 9. 4. 2021  
**POČET LISTŮ:** 2

## Stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu

### A-19-44\_Tréninková hala pro míčové sporty Vodova

Brno - Královo Pole, ul. Vodova

Vážená paní,

Odbor investiční Magistrátu města Brna (dále OI MMB) **nemá námitek k vydání stavebního povolení** dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů pro stavbu **A-19-44\_Tréninková hala pro míčové sporty Vodova**, Brno - Královo Pole, ul. Vodova, dle předložené dokumentace zpracované v lednu 2021:

#### 1. Investiční záměry

OI MMB Oddělení předprojektové přípravy staveb a kontroly zajišťující přípravu investiční výstavby statutárního města Brna (vyřizuje Ing. Pavla Volešová):

neevduje v předmětné lokalitě v současné době žádný záměr města.

#### 2. Koordinace výkopových prací

V souladu s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna (dále SMB) č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky SMB č. 12/2014 (dále vyhláška 8/2009), OI MMB **zařadil** stavbu do koordinačního harmonogramu výkopových

prací ve městě Brně (dále harmonogram) pod číslem **39150 v termínu od 1. 3. 2022 do 30. 11. 2024** a požaduje splnění těchto podmínek (vyřizuje Vlasta Jágerová):

- 2.1 Při projednávání a provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky 8/2009.
- 2.2 Výkopové práce na veřejném prostranství nesmí být realizovány v zimním období, tj. od 1. 12. kalendářního roku do 28. 2. následujícího kalendářního roku.
- 2.3 Stavba bude koordinována s těmito dalšími stavbami zařazenými v harmonogramu:
  - **Rekonstrukce VO**, ul. Vodova, investor Technické sítě Brno, a.s., realizace 2021
  - **Brno, ul. Vodova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace**, investor Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., realizace 2023 - 2024
  - **Souvislá údržba komunikace**, ul. Vodova, investor Brněnské komunikace, a.s., realizace 2024
- 2.4 Stavebník podá na OI MMB žádost o souhlas k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce dle čl. 5 vyhlášky 8/2009 nejpozději 30 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství.
- 2.5 Stavebník předá na Odbor městské informatiky Magistrátu města Brna zaměření skutečného provedení stavby

**Platný harmonogram je k dispozici na úřední desce na webové adrese:**

**<http://edeska.brno.cz/eDeska/> - Kategorie Koordinační harmonogramy výkopových prací.**

### **3. Vodohospodářská infrastruktura**

OI MMB, jako zástupce vlastníka vodohospodářské infrastruktury SMB, **požaduje** splnění těchto podmínek (vyřizuje Tomáš Kocman):

- 3.1 Budou respektována vyjádření provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (dále BVK) č.j. 722/005827/2021/TNo ze dne 12.03.2021.
- 3.2 Budou respektována ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3 Při projektování a realizaci stavby bude dodržena ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- 3.4 Doporučujeme při realizaci areálového vodovodu, který zůstane ve vlastnictví investora, respektovat ustanovení „Městských standardů pro vodovodní síť“, a v nich uvedené normy.
- 3.5 Doporučujeme při realizaci areálových kanalizací, které zůstanou ve vlastnictví investora, respektovat ustanovení „Městských standardů pro vodovodní síť“, a v nich uvedené normy.
- 3.6 Odtok dešťových vod z celkové plochy řešené lokality 2616 m<sup>2</sup>, vypouštěných do kanalizace veřejnou potřebu, nesmí překročit přípustné odtokové množství  $Q_{\max} = 10,95$  l/s (odtokový součinitel  $\psi = 0,26$ ).
- 3.7 Hodnoty znečištění vypouštěných odpadních vod musí odpovídat povoleným limitům dle Kanalizačního řádu města Brna.

**Toto stanovisko nelze použít jako souhlas OI MMB k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce.**

**Toto stanovisko je platné po dobu 12 měsíců ode dne jeho vydání.**

**V další korespondenci uvádějte vždy číslo stavby, pod kterým je zařazena v harmonogramu, tj. 39150.**

S pozdravem

Ing. Tomáš Pivec  
vedoucí Odboru investičního