



LEGENDA VZDUCHOTECHNIKY / VENTILATION LEGEND

- TALÍROVÝ VENTIL - PŘÍVODNÍ
DISC VALVE - SUPPLY AIR
- TALÍROVÝ VENTIL - ODVODNÍ
DISC VALVE - EXTRACT AIR
- REGULAČNÍ / UZAVÍRAČÍ KLAPKA
ADJUSTING / SHUT OFF DAMPER
- TLMÍČ HLUKU
ATTENUATOR
- VÝFUKOVÁ HLAVICE
EXHAUST HEAD
- PROTIDĚSTOVÁ ŽALUZIE
WEATHER LOUVER
- POTRUBNÍ VENTILATOR
TUBE FAN
- POŽÁRNÍ KLAPKA
FIRE DAMPER
- OHEBNÁ HLAVICE
FLEXIBLE HOSE
- KRYCÍ MŘÍŽKA
COVERING GRILLE
- PRŮZVNÁ MANŽETA
FLEXIBLE CUFF
- POŽÁRNÍ KLAPKA
FIRE DAMPER

POZNÁMKY / NOTES

- NEKOTOVANÉ OTVÝRANÉ POTRUBÍ JE VE STANDARDNÍ DÉLCE 1500 mm
- FLEXIBNÍ HLAVICE K VĚT. ELEMENTUM NEMÁ MŮJ DEKOU VĚST NĚJ 1 m
- TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ PROVĚST PŘEDČINĚ S PAROTESNÝM SPOJÍ A DOTÁHNOUT AŽ K PLÁŠTI ZARÍZENÍ
- VŠECHNY OBOČKY A ROZBOČKY BUDOU VYBAVENY REGULAČNÍMI A NABĚHOVÝMI PLECHY
- VŠEČERNĚ NÁPOJKAJE ROZMĚRY ELEMENTU VĚT. OtvĚŘTÍ PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽE
- PŘI INSTALACI ZARÍZENÍ NUTNO DOOROVAT POŽÁDNKY A MONTÁŽNÍ POKRYV VÝROBE ZARÍZENÍ
- VŠEČERNĚ ZMĚNĚ KONSULTOVAT S PROJEKTANTEM VZT

LEGENDA ZNAČENÍ / LABELING LEGEND

AHU	VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA / AIR HANDLING UNIT	ACC	KONDENZAČNÍ JEDNOTKA / OUTDOOR CONDENSING UNIT	FD	POŽÁRNÍ KLAPKA, STĚNOVÝ UZÁVĚR / FIRE DAMPER, WALL SHUTTER
EF	ODVODNÍ VENTILATOR / EXHAUST FAN				

LEGENDA IZOLACÍ / INSULATION LEGEND

MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE, OPLAŠOVÁNÍ - 80 MM MINERAL WOOL WITH METAL PLATING - 80 MM	POŽÁRNÍ IZOLACE, ODOLNOST 30 MINUT - 40 MM FIRE INSULATION WITH AL FOIL - 30 MIN - 40 MM
KAUČUK, PAROTĚSNÁ IZOLACE, AL POLEP - 19 MM RUBBER INSULATION WITH AL FOIL - 19 mm	

LEGENDA VZT POTRUBÍ / DUCT LEGEND

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ SUPPLY DUCT	ODVODNÍ POTRUBÍ RETURN DUCT	CU POTRUBÍ CU PIPING
SACÍ POTRUBÍ FRESH AIR DUCT	VÝFUKOVÉ POTRUBÍ EXHAUST DUCT	

0,000 ± 259,27 m n.m. B.p.v.
generální projektant
projektant části
číslo paré

A99 Atelier 99 s.r.o.
Purkylova 11/99
602 00 Brno

azklima s.r.o.

architekt Dimense V.O.S.
HP Ing. Marek Vrbas
ved. projektant Ing. Marie Kudáková
stavebník Statutární město Brno, Dominikánská náměstí 196/1, 602 00 Brno

vypracoval Ing. Ondřej Urban
kontroloval Ing. Marek Mynář
zodp. projektant Ing. Ondřej Urban
měřilko

Tréninková hala pro míčové sporty Vodova

název stavby
SO 01 - TRÉNINKOVÁ HALA
datum 08/2021
stáje DPS
část D.1.4b - VZDUCHOTECHNIKA A CHLÁZENÍ
název dokumentu PŮDORYS 1NP
číslo přílohy 63