

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

„REKONSTRUKCE TROLEJBUSOVÉ VOZOVNY KOMÍN, SO523-KOTELNA“

ZADAVATEL: Statutární město Brno

Sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno – město

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou

IČO: 44992785

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám v souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) sdělujeme vysvětlení zadávací dokumentace poskytnutou zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ.

Dotaz č. 1:

*„Dobrý den,
projektová dokumentace počítá instalaci kombinovaného rozdělovače a sběrače o délce 5,5 m. Prosíme o informaci, zda bude vítěznému uchazeči umožněno nahradit kombinovaný RS samostatným rozdělovačem a samostatným sběračem. Tato varianta je na základě PD a obhlídky místa plnění z prostorového hlediska možná a mj. by usnadnila transport a manipulaci s tělesy RS. Z energetického hlediska je pak efektivnější či minimálně stejně efektivní.
Mnohokrát děkujeme za Vaši reakci.
S pozdravem a přáním příjemného dne“*

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel sděluje, že trvá na původním řešení. Vítěznému účastníku nebude umožněno nahradit kombinovaný RS samostatným rozdělovačem a samostatným sběračem. Zadavatel dále upozorňuje, že veškerý materiál a výrobky, potřebné pro zajištění zakázky, může dodavatel dopravit na staveniště (místnost kotelny) pouze příjezdem od vrátnice z ulice Podveská pak dvoukřídlovými dveřmi ze západní strany budovy vozovny, rampou a dále chodbou k nákladnímu výtahu, který zastavuje v patře, kde je kotelna, přičemž cesta od vstupu do výtahu budovou má následující parametry: Rozměry jednotlivých dveří a výtahu. Dveře na odstavnou plochu trolejbusů 2 patro, šířka: 1440 mm, výška: 1970 mm (nouzové použití pro návoz) Spodní dveře, přízemí pro návoz materiálu šířka 1400 mm x výška 2080 mm. Dveře do kotelny šířka: 1440 mm, výška: 1970 mm. Neužší místo v kotelně za dveřmi 1300 mm. Rozměr výtahové kabiny výška 2040 mm, šířka 1610 mm, hloubka 2840 mm, nosnost 2000 Kg.

V Brně, dne 03.06.2022

.....
Mgr. Veronika Rušková
vedoucí oddělení odtahů a vymáhání pohledávek
Brněnské komunikace a.s.