
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

MODERNIZACE UBYTOVNY LOMENÁ 48

ZADAVATEL: Statutární město Brno

Sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno – město

Zastoupený: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna

IČO: 44992785

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám v souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) sdělujeme vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ.

Dotaz č. 1

Dobrý den.

V souladu se zadávací dokumentací prosíme o vysvětlení, případně doplnění zadávacích podkladů:

1. Stavební objekt SO 06 Zdravotně technické instalace, stoupačky obsahuje v zadávacím rozpočtu položku č. 33 Oprava kanalizační přípojky P3 - dle průzkumu AdMas. Závěr průzkumu byl doplněn v rámci Dodatečných informací č. 4. Průzkum se zabývá monitoringem, vyhodnocením a doporučením pro opravu části přípojky P3. Nicméně pracuje s předpoklady, které budou muset být ještě vyhodnoceny jako např. hydraulické posouzení. Z průzkumu navíc nelze vyčíst základní hodnoty pro kalkulaci takovéto opravy (délky, hloubka uložení apod.), navíc Zpráva v závěru doporučuje doplnit projektovou dokumentaci s lokalizací inženýrských sítí.
Prosíme o doplnění části zadávací PD stanovující přesné určení a rozsah opravy přípojky P3 v návaznosti na hloubku, materiál a DN nového potrubí přípojky, výměnu nebo ponechání stávajících kontrolních šachet na přípojce, obnova ploch, chodníku – tedy zapracovat jako samostatnou část PD. Takto je toto zadání obecnou informací a uchazeč není schopen stanovit rozsah opravy s odpovídajícími náklady.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel sděluje, že položka č. 33 v zadávacím rozpočtu: Oprava kanalizační přípojky P3 – dle průzkumu AdMas obsahuje kompletní opravu této přípojky, tzn. dodavatelská firma mj. musí provést podrobné výškové zaměření potrubí a i vyhodnocení jako např. hydraulické posouzení, na základě, kterého bude navržen další postup. Položka by tedy měla být naceněna jako kompletní oprava dle doporučení průzkumu AdMas.

V Brně, dne [dle elektronického podpisu]

Statutární město Brno
právně zastoupené
Brněnskými komunikacemi a.s.
(podepsáno elektronicky)