



Pam Arch &lt;pamarch002@gmail.com&gt;

**RE: Zámečnická 2**

1 zpráva

**Sznapkova Radka (Magistrát města Brna)** <sznapkova.radka@brno.cz>  
Komu: "Ing. arch. Augustinová Pam Arch" <romana.augustinova@pamarch.cz>

29. června 2020 12:56

Dobrý den,

na základě dnešní schůzky v objektu Zámečnická 2 upřesňuji:

- zůstanou zachovány hlavní vstupní dveře do společné chodby, je možné je z vnitřní strany upravit (z hlediska hluku nebo PBŘ nebo dalších požadavků)
- zůstanou zachovány dvoukřídlové vstupní dveře do atelieru 1, 2 a 3
- po odkrytí podlah zůstanou zachovány původní parkety, případně původní finální podlahy (např. ornamentální dlažba v zadní části řešeného prostoru), je možno je zakrýt kobercem
- budou doplněna poškozená dřevěná ostění u okenních výplní v profilaci dle původních (v místech radiátorů)
- je nutno vyřešit umístění a rozvody ÚT

S pozdravem

Ing. arch. Radka Sznapková

vedoucí oddělení památkové činnosti



Magistrát města Brna

Odbor památkové péče

Malinovského nám. 3

601 67 Brno

☎ 542 173 238

✉ sznapkova.radka@brno.cz

**From:** Ing. arch. Augustinová Pam Arch <romana.augustinova@pamarch.cz>  
**Sent:** Monday, June 29, 2020 9:59 AM  
**To:** Sznapkova Radka (Magistrát města Brna) <sznapkova.radka@brno.cz>  
**Subject:** Zámečnická 2

dobrý den,

prosím o konzultační vyjádření k arch.studii [Zámečnická 2](#) - Změna využití nebytového prostoru.

Děkuji

S pozdravem

**ing. arch. Romana Augustinová**

**architekt**

telefon kancelář: 775 400 124

Pam Arch s.r.o.

[Ječná 29a, Brno 621 00](#)

[romana.augustinova@pamarch.cz](mailto:romana.augustinova@pamarch.cz)

[www.pamarch.cz](http://www.pamarch.cz)