

P.1 TABULKA ZAŘÍZENÍ, VENTILÁTORŮ, ELEKTRICKÝCH A TOPNÝCH VÝKONŮ

Rekonstrukce - Magistrát města Brna

zařízení						ventilátor			elektřina			topný výkon			chladicí výkon				napájení / ovládání	
Zař. číslo	název zařízení	přívod odvod	typ zařízení	umístění		číslo pozice	množství vzduchu	externí tlak	ks	elektrický příkon	maximální proud	napětí/ frekvence	topný výkon	Tlak. Ztr. Ohř.	Průtok média	chlad. výkon	chlad. výkon - voda (gly.)	Tlak. Ztr. chl.	Průtok média	způsob
				podlaží	č.m.		(m3/h)	(Pa)		(kW)	(A)	(V/Hz)	(kW)	(kPa)	(m3/h)	(kW)	(kW)	(kPa)	(m²/h)	
K1	Klimatizace prostor 1-kanceláře 4.NP	chlazení	venkovní jednotka	4.np	střecha	K1.01			1	2,87	dop. jištění A16	230/50	8,5			7,1				Si / autonomní
			vnitřní jednotka	4.np	403,404,045	K1.02			3		napájeno z venkovní	230/50	3			2,7				Si / autonomní
K2	Klimatizace prostor 2-kanceláře 4.NP	chlazení	venkovní jednotka	4.np	střecha	K2.01			1	3,58	dop. jištění A20	400/50	9,5			8				Si / autonomní
			vnitřní jednotka	4.np	402,438	K2.02			2		napájeno z venkovní	230/50	3			2,7				Si / autonomní
			vnitřní jednotka	4.np	401	K2.03			1		napájeno z venkovní	230/50	5,3			5,2				Si / autonomní