



Vážený pan  
Ing. arch. David Prudík  
Spojovací 2  
616 00 Brno

NAŠE ZNAČKA

S / 221 / **1195** / 21

VYŘIZUJE/TELEFON

Ing. Koutná / 605 226 760, [koutna@vzmb.cz](mailto:koutna@vzmb.cz)

V BRNĚ DNE

21. 9. 2021

**Vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání společného povolení**

**„Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně“**

Jako správce uličního stromořadí ve městě Brně **souhlasíme s vydáním společného povolení na výše uvedenou stavbu** při dodržení následujících podmínek ochrany zeleně:

- Požadujeme dodržet podmínky ochrany dřevin v souladu s arboristickým standardem SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti.

**Ochrana kořenů**

- Minimální vzdálenost otevřeného výkopu od paty kmene stromu je 200 cm.
- Práce v kořenovém prostoru stromů budou prováděny ručně.
- Kořeny do průměru 30 mm lze přerušit hladkým řezem, u kořenů do průměru 50 mm bude provedeno individuální posouzení odborným pracovníkem. Kořeny o průměru větším jak 50 mm budou zachovány.
- Stěna otevřeného výkopu v blízkosti stromu bude chráněna proti vysychání a účinkům mrazu.
- V kořenovém prostoru stromů nesmí být ukládán stavební ani jiný materiál** (platí i pro umístění zařízení staveniště, dopravu materiálu na stavbu apod.)

**Ochrana kmene a koruny**

- Musí být minimalizováno riziko poškození nadzemních částí stromu stavební činností a mechanismy. Ochrana kmene nesmí být v kontaktu s povrchem kmene, kořenových náběhů a větví. Musí dosahovat výšky alespoň 2 m a lze ji realizovat např. v podobě bednění kmene či jako liniové oplocení společné pro řadu stromů. Ochranné opatření musí být funkční po celou dobu činnosti související se stavbou.

**Stanovení odborného dozoru**

- Při zahájení prací a v případech, kdy budou práce probíhat v kořenovém prostoru stromů, bude zástupce VZmB vyzván ke kontrole ochranných opatření a upřesnění pracovních postupů v kořenovém prostoru stromů (správce stromořadí Ing. Alexandra Koutná, tel. 605 226 760, koordinátor výkopových prací Ing. Tomáš Trnka, tel. 730 872 298).
- V případě poškození stromů v souvislosti se stavební činností bude požadována náhrada, která bude stanovena oceněním.

S pozdravem

**Veřejná zeleň města Brna,**  
příspěvková organizace  
Kounicova 1013/16a, 602 00 BRNO

Ing. Jozef Kasala  
ředitel