



# Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

Ing. PRUDÍK DAVID  
Spojovací 2097/2  
616 00 Brno 16

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA  
BVK/21152/2021

VYŘIZUJE / LINKA/E-MAIL  
Ivana Hörlová/ 543 433 269  
ihorlova@bvk.cz

BRNO  
20.10.2021

VĚC

**Brno, ul. Tvrdého 506/15, k. ú. Staré Brno, parc. č. 325, 326, 327, 328, 329, 330, rekonstrukce historického areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec, vodovodní a kanalizační přípojky, společné povolení - souhlasné stanovisko s podmínkami**

K předložené projektové dokumentaci vodovodní a areálové splaškové kanalizaci nemáme z hlediska provozovatele vodovodního řadu a jednotné kanalizační stoky pro veřejnou potřebu námitek. Na uvedené parcele nemá naše společnost žádné sítě a zařízení v provozování.

## Zásobování vodou

Pro objekt na parc. č. 326 je navržena nová vodovodní přípojka HDPE 40 DN 32 s napojením na vodovodní řad pro veřejnou potřebu DN 150 LT vedený v ul. Tvrdého. Přípojka bude ukončena ve vodoměrné šachtě rozměrů 1200x900x1600 mm s umístěním na pozemku investora, parc. č. 327.

Bilance spotřeby vody:	$Q_{\text{denní max}}$	2,08 m <sup>3</sup>	$Q_{\text{výp}}$	0,81 l/s
Hydrodynamický tlak v místě napojení:	0,25 MPa			
Hydrostatický tlak v místě napojení:	0,71 MPa			

**Vzhledem k vysokému hydrostatickému tlaku osadíte na vnitřní instalaci redukční ventil.**

Projektová dokumentace byla odsouhlasena na přípojkovém oddělení:

**vodovodní přípojka: dne 20.10.2021 pod č.j. 73210957**

formou orazítkování s přílohami podmínek. Tyto podmínky k povolení a realizaci přípojky dodržte.

## **K objednání vodovodní přípojky se dostavte osobně a předložte:**

- platné povolení stavby s razítkem stavebního úřadu (včetně nabytí právní moci) - **1x kopie**
- PD vodovodní přípojky s uvedením čísla jednacího, pod kterým byla PD odsouhlasena - **1x kopie**
- výpis z katastru nemovitostí
- právnícké osoby, IČ, DIČ, výpis z OR, č. účtu
- plná moc k objednání – neobjedná-li majitel nemovitosti (není nutné notářské ověření)

**Předložené doklady zůstávají u objednávky přípojky.**

## **Odkanalizování**

Splaškové odpadní vody budou svedeny do stávající kanalizační přípojky pro objekt na parc. 327 s napojením na jednotnou kanalizační stoku pro veřejnou potřebu vedenou v ul. Tvrdého. Areálová kanalizační přípojka bude ukončena revizní šachtou RŠ 1 na parc. č. 327. Podmínkou napojení je dobrý technický stav stávající kanalizační přípojky.

Bilance odtoku splaškových vod:	$Q_{\text{denní max}}$	2,08 m <sup>3</sup>
---------------------------------	------------------------	---------------------

Dešťové vody budou likvidovány na pozemku investora.

Před zahájením stavebních prací je nutno vytýčit vodovod a kanalizaci na místě samém, viditelně označit a chránit před poškozením. Vytýčení vodovodu (placená služba) dohodněte na úseku diagnostiky vodovodní sítě (p. Stelzel, tel. 606 676 302) nebo na adrese [vytycenivodovodu@bvk.cz](mailto:vytycenivodovodu@bvk.cz).

**Toto vyjádření platí pouze pro vodovodní přípojku a areálovou kanalizaci.**

**Vyjádření platí pouze pro vodovodní síť a kanalizační zařízení v provozování Brněnskými vodárenskými a kanalizacemi, a.s. a má platnost po dobu jednoho roku od data odeslání.**


**Souhlasíme se zahájením územního a stavebního řízení.**

Příloha: 1x PD vodovodní přípojky a areálové kanalizace  
1x podmínky k povolení a realizaci přípojky

Na vědomí: vlastník provozovaného majetku

S pozdravem

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
útv. VHR a GIS

  
Ing. Ondřej Bojanovský  
vedoucí útvaru VHR