

0,000 = 227,57 m n. m. B.p.v.

generální projektant

A99

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

projektant části


via electra

via electra s.r.o.

Purkyňova 648/125
612 00 Brno

číslo pare

architekt Dimense V.O.S.

HIP Ing. Marek Vrba

ved. projektant Ing. Marie Kudělková

stavebník Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

vypracoval Ing. Zdeněk Tulis

kontroloval Ing. Zdeněk Tulis

zodp. projektant Ing. Martin Jeřábek

Tréninková hala pro míčové sporty Vodova

název stavby

objekt

10601 – VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

část

zakázka A-19-44

datum 09/2021

stupeň DPS

měřítko -

název dokumentu

VÝKAZ VÝMĚR

číslo přílohy

004

MATERIÁL - SILNOPROUD – HALA VODOVA - OBJEKT IO 601

P.č.	Objednáací č.	Popis	M.J.	Počet
IO 610 - VEŘEJNÉ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ				
1		<u>Kabely a elektrické vedení</u>		
1.01		<u>Typ / Druh</u> CYKY 4Bx10mm2	m	180,0
		Spojovací bod (svorkovací box) pro kabely CYKY 4x10mm2 vč. utěsnění	kompl	4,0
		Pomocný montážní materiál pro kabely (svorky, štítky, pásy apod.)	kompl	1,0
1.02		<u>Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží, sekání,..</u>	ks	1,0
2		<u>Trubky a kanály pro kabely</u>		
2.01		<u>Typ / Druh</u> Instalační trubka DN65 vč. protahovacího vodiče	m	180,0
		Příslušenství instalační trubky (úchytky, tvarovky, spojky apod.)	kompl	1,0
2.02		<u>Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží</u>	ks	1,0
3		<u>Ostatní materiál a příslušenství</u>		
3.01		<u>Typ / Druh</u> Zřízení kabelového lože včetně podsypu a urovnání povrchu z písku tl. 5cm nad kabel do 65 cm	m3	5,5
		Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3 strojní výkop rýhy	m3	85,0
		Zásyp kabelových rýh strojně ve volném terénu	m3	80,0
		Krytí kabelu, spojek výstražnou folií z PVC šířky 25cm	m	165,0
		Betonová patka pro sloup VO, vč. výkopu, uložení a obetonování	ks	9,0
3.02		<u>Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží</u>	ks	1,0
4		<u>Svitidla</u>		
4.01		<u>Typ / Druh</u> Venkovní LED svítidlo veřejného osvětlení 25W (vzor – typ dle přílohy TZ)	ks	3,0
		Venkovní LED svítidlo veřejného osvětlení 40W (vzor – typ dle přílohy TZ)	ks	9,0
		Stožár VO parkový, bezpatkový, oboustranně zinkovaný, v=4m	ks	3,0
		Stožár VO parkový, bezpatkový, oboustranně zinkovaný, v=5m		9,0
		Stožárová elektro výzbroj (svorkovnice, vnitřní kabely apod.)	ks	12,0
4.02		<u>Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží vč. revize</u>	kompl	1,0
5		<u>Uzemnění</u>		
5.01		<u>Typ / Druh</u> Spojovací svorka pro základový zemnič	ks	12,0
		Zemnicí pásek 30x4mm	m	180,0
5.02		<u>Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží</u>	ks	1,0