

Váš dopis zn.: 1200-Čer-001/2021
Ze dne: 07.09.2021
Naše č.j.: BKOM/22159/2021
Spis. Značka: 3100/BKOM/22159/2021
Naše značka: 3100-Nov-569/21
Vyřizuje: Barák, Mgr. Ing. Němečková
Telefon: +420 532144281
Mobil:
E-mail: barak@bkom.cz
Datum: 15.10.2021

Brněnské komunikace a.s.
Středisko realizace pozemních staveb
Renneská třída 787/1a
639 00 Brno

Vyjádření k PD pro společné povolení stavby „Novostavba dětského hospice Dům pro Julii“ Brno, Kociánka, k.ú. Sadová, parc. č. 27/1

Vážení,

předložená PD řeší stavbu v k.ú. Sadová, p.č. 27/1. Akce bude realizována bez zásahu výkopovými pracemi do komunikačních ploch ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s.

Z dopravně-inženýrského hlediska k předložené PD pro DSP bereme na vědomí výpočet statické dopravy. S ohledem na podélné sklony v rozporu s normovými hodnotami pochozí 3 m komunikace a části chodníku doporučujeme výjimku. Upozorňujeme na absenci řešení širších vztahů – příjezdová komunikace, chodník ke schodům.

K ZOV:

V průběhu prací nesmí docházet k poškození a znečištění komunikačních ploch ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s. včetně jejich součástí a příslušenství. V případě poškození budou závady odstraněny dle podmínek společnosti Brněnské komunikace a.s. na náklady zhotovitele akce.

Celková tonáž vozidel staveništní dopravy nesmí přesáhnout 6,5 tuny. Jakákoliv vyšší tonáž s námi musí být předem projednána.



Zábor místní komunikace (lešení, kontejner apod.) může být realizován pouze na základě rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace (dále jen ZUK), které vydává příslušný silniční správní úřad.

Upozorňujeme, že z důvodu právní jistoty a finančního krytí možných budoucích škod na komunikaci způsobených žadatelem o ZUK, je před vydáním souhlasného stanoviska k rozhodnutí o ZUK uzavírána s žadatelem dohoda o složení kaucí.

Při neplnění podmínek stavby bude dán podnět silničnímu správnímu úřadu k zahájení správního řízení.

PD vracíme.

S pozdravem

Ing. Roman Nekula, MBA
správní ředitel

Přílohy:

PD

Na vědomí:

MMB OD