

VYJÁDŘENÍ Č. 569 / 21

ŽADATEL / podáno dne 08.09.2021

BKOM - RPS

Novostavba dětského hospice Dům pro Julii, ul. Kociánka

ÚSEK TECHNICKÉHO ŘEDITELE / 08.09.2021

pouze UDI

přednástave
1.2.2021
CEKHY@dlom.cz

Z dopravně-inženýrského hlediska k předložené PD pro DSP bereme na vědomí výpočet statické dopravy. Doporučujeme návrh alespoň dvou parkovacích stání (pouze jedno místo) v blízkosti vchodu do budovy s ohledem na vzdálenost parkoviště. Doporučujeme návrh parkovacího stání sanitky, pohřebního vozu u budovy. Požadujeme doložit podélné řezy navržených pěších a pojižděných komunikací. Upozorňujeme na širší vztahy, které nejsou v projektu řešeny - přístupový chodník ke schodišti (ke schodišti doporučujeme bezbariérovou trasu doplnit např. rampou (pěší s kočárkem), popř. rozšíření hlavní příjezdové komunikace v rámci areálu a vstupní branka pro pěší. Přístupová komunikace z ulice Trtílkovi je v havarijním stavu (V TZ je uvedeno, že je nutné tuto komunikaci naddimenzovat, odvodnit a celkově opravit). Požadujeme dořešit v rámci PD. Pro návrh pěších cest je nutné žádat výjimku, nesplňují normu ČSN 6110 v podélném sklonu (zřejmě pochozí komunikace pro zásobování na kterou je napojena pěší trasa (podélný sklon 13 %), chodník podél prvků (podélný sklon 12 %). Popsané pěší trasy a zásobování přes komunikace domova seniorů nelze uvádět bez doložení, že vlastník s danou přístupovou cestou pro veřejnost souhlasí (vrátnice a závorový systém). Dokumentaci vracíme k doplnění.

20. 9. 2021 Němečková

KOORDINÁTOR

ÚSEK SPRÁVNÍHO ŘEDITELE