




3/~50Hz, 22000V
SIEMENS 8DJH RRR
EG.D DISTRIBUCE

3/~50Hz, 22000V
SIEMENS 8DJH RMT
ODBĚRATEL



22/0,42kV
800kVA
NÍZKOZTRÁTOVÝ


VÝROBCE: SIEMENS 8DJH RMT  
DRUH ROZVODNÉ SÍTĚ: 3 AC~ 50Hz, 22kV/IT  
TROJFÁZOVÁ SOUSTAVA S IZOLOVANÝM NEUTRÁLNÍM BODEM,  
VŠECHNY ŽIVÉ ČÁSTI SÍTĚ VN JSOU VŮČI ZEMI IZOLOVANÉ  
VŠECHNY NEŽIVÉ VODIVÉ ČÁSTI JSOU VODIVÉ POSPOJOVÁNY A  
UZEMNĚNY DLE: ČSN EN 61936-1  
ČSN EN 50522

POČÁTEČNÍ RÁZOVÝ ZKRATOVÝ PROUD (500MVA)  $I_{ks} = 16 \text{ kA}$   
RÁZOVÝ ZKRATOVÝ PROUD  $I_{km} = 40 \text{ kA}$   
EKVIVALENTNÍ TEPELNÝ ZKRATOVÝ PROUD (1 sek.)  $I_{ke} = 16 \text{ kA}$

KRYTÍ	IP20
BARVA	RAL 7035
PŘÍVOD	SPODEM
VÝVODY	SPODEM

KRYTÍ	IP20
BARVA	RAL 7035
PŘÍVOD	SPODEM
VÝVODY	SPODEM

3/PEN~50Hz, 400V/230V TNC-S



Lechovice 189  
671 63 Lechovice, okr. Znojmo  
Tel.: 606 847 299  
[www.ac-elektro.cz](http://www.ac-elektro.cz)

Investor:  
**Statutární město Brno**

Razítko:	
----------	--

\_\_\_\_\_

Veverí, Žabovřesky

SO.22 TRAFOSTANICE

### Schéma zapojení trafostanice