
K.Ú. SADOVÁ [611565] PARC. Č. 2711 POVRCH PROVEDENÍ DNA ŠACHTY OBJEKT
PODÉLNÝ PROFIL SPLAŠKOVÉ KANALIZACE MĚŘ: 1:100/100
S46 ± 0,000 = 248,520 KGB 300/0 0,750 248,520
S47 ± 0,000 = 248,520 246,800 KGB 125/0 248,520 244,930
S10 ± 0,000 = 248,520 KGB 125/30 248,520 3,500 = 245,020
S9 S9' S1 S1' S2 S2' S3 S3' S4 S4' S5 S5' S6 S6' S7 S7' S8 S8' S12 S12' S13 S13' S11 S11' S14 S14' S15 S15'
HLOUBKA VÝKOPU
KÓTA DNA POTRUBÍ
KÓTA TERÉNU
SROVNÁVACÍ ROVINA 230,00
STANIČENÍ (m)
MATERIÁL
SPÁD(%), DÉLKA(m)
PVC KG DN 100 i= 3,0% DL= 4,60 m
PVC KG DN 125 i= 10,0% DL= 16,80 m
DN 150 DL= 18,90 m
PVC KG DN 125 i= 17,0% DL= 5,60 m
PVC KG DN 125 i= 5,0% DL= 5,20 m
PVC KG DN 125 i= 5,0% DL= 4,50 m
PVC KG DN 100 i= 10,0% DL= 0,90 m
PVC KG DN 100 i= 4,0% DL= 14,80 m
PVC KG DN 125 i= 8,0% DL= 3,10 m
DN 100 i= 10,0% PVC KG DN 125 DL= 3,80 m
PVC KG DN 125 i= 10,0% DL= 0,90 m
PVC KG DN 125 i= 6,0% DL= 13,60 m i= 27,5% DL= 2,80 m DN 200
PVC KG DN 125 i= 3,0% DL= 6,10 m
PVC KG DN 100 i= 3,0% DL= 1,80 m
PVC KG DN 125 i= 4,0% DL= 0,50 m
PVC KG DN 100 i= 3,0% DL= 5,60 m i= 30,0% DL= 1,10 m
PVC KG DN 100 i= 10,0% DL= 0,90 m
PVC KG DN 100 i= 9,0% DL= 2,70 m
ČTYŘSTĚN
±0,000 = 248,52 Bpv
Zodpovědný projektant: PROJEKT 315 s.r.o. V Zálesí 81021 709 00 Ostrava - Mariánské hory e-mail: kaplan@p315.cz tel: 603 511 360
Spoluprojektant: ČTYŘSTĚN architekti v.o.s. Ing. arch. Tomáš Págo Hrnčířova 305/13, 602 00 Brno e-mail: pago@ctyrsten.cz tel: 603 185 481
Hlavní inženýr projektu: Ing. Roman Koplík Brněnská 28, 664 51 Šlapanice e-mail: koplik@centrum.cz tel: 725 128 181
Zpracoval: hrnčíř Bc. Jakub Kaplan
Kontroloval: Ing. František Kořínka
stavba: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
místo stavby: k.ú. Sadová [611565] č.parc. 2711
objednatel: Dům pro Julii, z. ú. Ečerova 14, 635 00 Brno
Autorizace:
stupeň PD: DPS - dokumentace pro provedení stavby
datum: 05/2021
název projektové části: D.1.4 - A - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
zakázka č.: —
formát/počet A4: 16/A4
měřítko: 1:100/100
výkres č.: A.2.12
pare č.:
hlavní výkres: SO 01 - DĚTSKÝ HOSPIC
název výkresu: KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - PODÉLNÉ PROFILY - 2