



SO 01 – Dětský hospic
D.1.4 – Technika prostředí staveb
A.1.01a – Zdravotně technické instalace

Vnitřní vodovod

Technická zpráva

Název stavby:	NOVOSTAVBA DĚTSKÉHO HOSPICE DŮM PRO JULII
Místo stavby:	parc.č. 27/1, k.ú. Sadová
Stavebník:	Dům pro Julii, z.ú., Ečerova 14, 635 00 Brno
Vypracoval:	Projekční kancelář PROJEKT 315 s.r.o.
Kontroloval:	Ing. František Kořistka
Číslo autorizace:	1101555
Stupeň dokumentace:	DPS
Datum:	Květen 2021

Obsah

A. Všeobecná část	1
A.1 Napojení vnitřního vodovodu.....	1
A.2 Potrubní rozvody	1
A.3 Sklon potrubí	1
A.4 Uchycení potrubí a kompenzátory	1
A.5 Měření spotřeby vody	2
B. Izolace potrubí	2
B.1 Studená voda	2
B.2 Teplá voda a cirkulace	2
C. Ohřev teplé vody	3
C.1 Pojistný ventil	3
C.2 Expanzní nádoba	4
D. Zařizovací předměty	4
E. Požární vodovod, vnitřní odběrná místa – hydranty.....	4
F. Prostupy požárně dělícími konstrukcemi	5
F.1 Těsnění prostupů	5
F.2 Prostupy ostatní.....	6
G. Montážní a bezpečnostní pokyny	6
H. Zkoušení vnitřního vodovodu	6
H.1 Tlaková zkouška.....	6

A. Všeobecná část

Tato část projektové dokumentace řeší návrh rozvodů teplé vody, studené vody, cirkulace a požárního vodovodu v nově budovaném objektu dětského hospice na pozemku parc. č. 27/1, k.ú. Sadová. Pro rozvody vody bude použito potrubí následujícího typu:

Teplá voda, studená voda a potrubí cirkulace

- vícevrstvá trubka (PP-RCT) – s neperferovanou AL fólií, S 3,2, SDR 7,4, DIN 8077

Požární vodovod

- Ocelové pozinkované potrubí

Rozvod vodovodu se provede dle výkresů.

A.1 Napojení vnitřního vodovodu

Pro zásobování objektu pitnou vodou bude přiveden nový vnitřní vodovod z materiálu PE100-RC SDR 11 Ø 90 x 8,2 mm, který bude ukončen v technické místnosti č. 014 v suterénu objektu. Rozvody teplé a studené vody v objektu budou vedeny pod stropem, ve stěnách, předstěnách a podlahách a budou zaizolovány. Venkovní část rozvodu je řešena v samostatné části PD.

A.2 Potrubní rozvody

Rozvod vnitřního vodovodu musí být co nejkratší. Potrubí má být přístupné pro montáž, izolování a výměnu. Při ukládání potrubí do stavebních konstrukcí musí být vždy umožněna jeho výměna a musí být provedeno takové opatření, aby při poruše vnitřního vodovodu nemohlo dojít k ohrožení objektu. Vnitřní vodovod musí být trvale zajištěn před zamrznutím a jeho uložení nesmí být zhoršeny tepelné technické vlastnosti obvodového pláště. Potrubí bude vedeno pod stropem, částečně v drážce ve zdivu, v podlahách a předstěnách. Při umístění dvou ventilů vedle sebe musí být ovládání výtoku studené vody vpravo a teplé vody vlevo.

Venkovní část rozvodu je řešena v samostatné části PD.

Dimenze a trasy uložení vodovodních potrubí se bude řídit prováděcí projektovou dokumentací.

A.3 Sklon potrubí

Horizontální potrubí se musí vést ve sklonu nejméně 0,3% k nejnižšímu místu možného odvodnění a od nejvyššího místa odvzdušnění.

Části horizontálního potrubí, které nelze odvzdušnit do stoupajícího potrubí se musí opatřit v nejvyšším místě samostatným automatickým odvzdušňovacím ventilem se zpětnou klapkou. Pod zpětnými klapkami budou umístěny kulové kohouty pro možnost výměny odvzdušňovacích ventilů.

A.4 Uchycení potrubí a kompenzátory

Pro vedení potrubní trasy je nutné respektovat materiál rozvodů, tzn. především délkovou teplotní roztlačnost, nutnost kompenzací, dané provozní podmínky (kombinace tlaku a teploty) a způsob spojování. Uchycování rozvodů se provádí tak, aby byly rozlišeny pevné body a kluzná uložení pro předpokládanou délkovou změnu potrubí.


Z hlediska uchycení potrubí rozeznáváme 2 typy podpor:

Pevný bod (PB) - Je takové uchycení, kde potrubí nemá možnost dilatovat, tzn. v místě podpory se nemůže pohybovat v ose potrubí (proklouzávat). Pevný bod se nejčastěji realizuje pomocí pevně stažených objímek.

Kluzné uložení (KU) - Je způsob uchycení, kde je zabráněno vybočení potrubí z osy trasy, avšak není mu bráněno v dilatačním pohybu (protahování, smršťování). Kluzné uložení může být realizováno např. volnou objímkou s vloženou tepelnou izolací.


V rámci výměny stoupačích potrubí studené vody, mohou být veškerá uchycení řešena pevnými body. U vedení teplé a cirkulační vody musí být z důvodu teplotní roztažnosti zvolena kombinace pevných a kluzných uložení, mezi které se vloží smyčkový kompenzátor dle níže uvedených údajů:

Určení vzdálenosti pevných bodů pro smyčkový kompenzátor:




Smyčkové kompenzátory na potrubí teplé a cirkulační vody budou umístěny tak, aby byla v okolí smyčky byla umožněna dostatečná dilatace. Zakrytí kompenzační smyčky bude provedeno revizními dvířky o rozměru 200x300 mm.

Kompensace na patě stoupačky bude umožněna vertikálním posunem dle níže uvedeného schéma umístění uchycení:



Kompensace mezi pevnými body na stoupačím potrubí bude umožněna přes smyčkový kompenzátor dle schématu:



A.5 Měření spotřeby vody

Jako fakturační vodoměr bude použit vodoměr ve stávající vodoměrné šachtě (řešeno v samostatné projektové dokumentaci). Volba konkrétního typu vodoměru je na provozovateli vodovodní sítě, avšak vždy je zapotřebí dodat takový vodoměr, který splňuje podmínku maximálního průtoku $16 \text{ m}^3/\text{hod}$ ($Q_3=16 \text{ m}^3/\text{hod}$, $Q_n 10$).

B. Izolace potrubí

Potrubní rozvody budou izolovány pomocí návlekových izolací z termoizolačních trubic z pěnového polyetyleny. Tepelnou izolací se opatřují trubky i tvarovky.

B.1 Studená voda

Nejmenší tloušťky tepelné izolace potrubí studené pitné vody podle ČSN 75 5409

Druh a umístění potrubí	Nejmenší tloušťka tepelné izolace ¹⁾ při $\lambda_0 \leq 0,04 \text{ W/(m.K)}^2) \text{ mm}$
Připojovací potrubí a podlažní rozvodné potrubí umístěné v prostorech, kde není vedeno společně s potrubím ústředního vytápění nebo teplé vody s cirkulací ³⁾ , popř. vedené ve zděných přízdívkách nebo pod omítkou	4
Nezakryté ležaté a stoupací potrubí vedené pod stropem nebo podél stěn místností, ve kterých se při vytápění nepředpokládá teplota větší než 25 °C.	9
Ležaté nebo stoupací potrubí vedené v instalačních kanálech, nad podhledem, v instalačních šachtách nebo drážkách, kde není vedeno společně s potrubím teplé vody s cirkulací ³⁾ nebo s potrubím ústředního vytápění	9
Potrubí vedené v instalačních kanálech, nad podhledem, v instalačních šachtách nebo drážkách vedené v těchto prostorách společně s potrubím teplé vody s cirkulací	13
Potrubí vedené v instalačních kanálech, nad podhledem, v instalačních šachtách nebo drážkách vedené v těchto prostorách společně s potrubím ústředního vytápění	19
Potrubí vedené v kotelnách, předávacích (výměňkových) stanicích a podobných prostorách, kde se předpokládá teplota větší než 25 °C.	19

¹⁾ V místech křížení jiných potrubí nebo v místech prostupu potrubí stavebními konstrukcemi smí být tloušťka tepelné izolace zmenšena až na 4 mm.

²⁾ λ_0 je součinitel tepelné vodivosti materiálu tepelné izolace. Při $\lambda_0 > 0,04 \text{ W/(m.K)}$ musí být tloušťka tepelné izolace větší, než je uvedeno v tabulce 1.

³⁾ Potrubí teplé vody bez cirkulace se nepovažuje za zdroj tepla, který by mohl způsobit ohřátí vody v potrubí studené vody vedeném ve společných prostorech s potrubím teplé vody.

B.2 Teplá voda a cirkulace

Minimální tloušťka izolace hlavních potrubních rozvodů teplé vody je následující:

Rozměr potrubí	Minimální tloušťka tepelné izolace
PPR PN 20 – 20 x 3,4 mm	23 mm
PPR PN 20 – 25 x 4,2 mm	24 mm
PPR PN 20 – 32 x 5,4 mm	26 mm
PPR PN 20 – 40 x 6,7 mm	27 mm
PPR PN 20 – 50 x 8,4 mm	28 mm
PPR PN 20 – 63 x 10,5 mm	29 mm


Potrubí teplé vody bez cirkulace (zpravidla připojovací a podlažní rozvodná potrubí k výtakovým armaturám) se tepelně neizolují. Důvodem je hygienický požadavek na rychlé vychladnutí stagnující

teplé vody, aby bylo omezeno množení bakterií *Legionella pneumophila*. Pokud je nutné umožnit tepelnou roztažnost potrubí pod omítkou, opatří se potrubí teplé vody bez cirkulace jen nejnutnější vrstvou izolace (min. 4 mm).

C. Ohřev teplé vody

Příprava teplé vody bude zabezpečena v centrálním zásobníku TV. Jako zásobník teplé vody bude použit stacionární nepřímotopný zásobníkový ohřívač vody se dvěma vnitřními tepelnými výměníky. Zdrojem pro ohřev teplé vody bude sestava tepelných čerpadel a solární kolektory.

Ke spotřebě se používá voda naakumulovaná v zásobníku. V nádobě je neustále tlak vody z vodovodního řadu. Při otevření ventilu teplé vody mísící baterie vytéká voda z ohřívače vytlačovaná tlakem studené vody z vodovodního řadu. Teplá voda odtéká horní částí a přitékající voda zůstává ve spodní části ohřívače. Tlakový princip umožňuje odběr teplé vody v libovolném místě od ohřívače. Tlaková voda se připojuje k trubkám ve spodní části ohřívače. Pro případné odpojení ohřívače je nutné na vstupy a výstupy namontovat šroubení.



Obr. 2: Uzavřený (tlakový) systém

LEGENDA:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1 - Tlakové míchací baterie | 6 - Redukční ventil tlaku |
| 2 - Expanzní nádoba | 7 - Uzavírací ventil |
| 3 - Bezpečnostní ventil | |
| a - zkušební ventil | |
| b - nevratný ventil | |
| 4 - Nálévka s napojením na odtok | H - Studená voda |
| 5 - Zkušební nástavec | T - Teplá voda |

U uzavřeného, tlakového systému připojení je na odběrných místech potřeba použít tlakové míchací baterie. Z důvodu bezpečnosti provozu je nutné na přívodní potrubí nainstalovat bezpečnostní ventil nebo bezpečnostní zařízení, které zabraňuje zvýšení tlaku v kotli o více než 0,1 MPa (1 bar) nad jmenovitým. Výstupní otvor na bezpečnostním ventilu musí mít výstup do atmosféry. Při ohřívání vody v ohřívači se tlak vody v ohřívači zvyšuje až k hranici, která je nastavena na bezpečnostním ventilu.

Vzhledem k tomu, že je zabráněno vracení se vody zpátky do vodovodní sítě, může dojít k ukapávání vody z odtokového otvoru bezpečnostního ventilu.

Pro omezení kapání vody z bezpečnostního ventilu, je doporučeno nainstalovat na přívodní potrubí ohřívače expanzní nádobu o objemu nejméně 5 % objemu ohřívače. Ke správnému fungování bezpečnostního ventilu je potřeba pravidelně provádět kontroly za účelem odstranění vodního kamene a kontroly, zdali bezpečnostní ventil není blokován. Při kontrole se pohybem páčky nebo odšroubováním matice ventilu musí otevřít výstup bezpečnostního ventilu. Přitom musí skrze výstupní otvor ventilu vytéct voda, což je znak, že je ventil nezávadný.

C.1 Pojistný ventil

Každý tlakový ohřívač teplé vody musí být vybaven membránovou pružinou zatíženým pojistným ventilem.

Samotný ohřívač není vybaven pojistovacím ventilem. Pojistný ventil musí být dobře přístupný, co nejbližší ohřívači. Přívodní potrubí musí mít min. stejnou světlost jako pojistný ventil. Pojistný ventil se umísťuje tak vysoko, aby byl zajištěn odvod překapávající vody samospádem. Pro montáž se

používají pojistné ventily s pevně nastaveným tlakem od výrobce. Spouštěcí tlak pojistného ventilu musí být shodný s max. povoleným tlakem ohřívače a při nejmenším o 20 % tlaku větší, než je max. tlak ve vodovodním řádu. Mezi ohřívačem a pojistným ventilem nesmí být zařazena žádná uzavírací armatura. Při montáži postupujte dle návodu výrobce pojistného zařízení.

Před každým uvedením pojistného ventilu do provozu je nutné vykonat jeho kontrolu. Kontrola se provádí ručním oddálením membrány od sedla, pootočením knoflíku odtrhovacího zařízení vždy ve směru šipky. Po pootočení musí knoflík zapadnout zpět do zářezu. Správná funkce odtrhovacího zařízení se projeví odtěčením vody přes odpadovou trubku pojistného ventilu. V běžném provozu je nutné vykonat tuto kontrolu nejméně jednou za měsíc a po každém odstavení ohřívače z provozu delším než 5 dní. Z pojistného ventilu může odtokovou trubkou odkapávat voda, trubka musí být volně otevřena do atmosféry, umístěna souvisle dolů a musí být v prostředí bez výskytu teplot pod bodem mrazu.

Jmenovitá světlost pojistného ventilu je závislá na osazeném ohřívači teplé vody.

C.2 Expanzní nádoba

Každý tlakový ohřívač teplé užitkové vody musí být osazen expanzní nádobou. Jako expanzní nádoba bude použita membránová tlaková nádoba.

Membránové tlakové expanzní nádoby jsou určeny pro použití v soustavách pitné a užitkové vody. Rozsah jejich použití sahá od řešení expanze při ohřevu vody v zásobníkových ohřívačích až po ochranu vodovodních sítí před rázy. Jsou funkčně spolehlivé, nepotřebují další provozní energii, jejich montáž a údržba je jednoduchá.

Expanzní nádoby jsou ocelové tlakové nádoby, plynový a vodní prostor jsou od sebe navzájem odděleny membránou, většinou ve formě vyměnitelného vaku. Všechny části nádoby přicházející do styku s vodou, jsou chráněny proti korozi. Membrány nádob, určených pro pitnou vodu (nádoby jsou zelené) mají hygienický atest. Expanzní nádoba použitá na soustavě pitné vody musí být průtočná, vybavená průtočnou armaturou nebo dvojitým připojením, stálý průtok vody expanzní nádobou zamezí tvorbě bakterií.

Expanzní nádoba se připojí na přívodním potrubí studené vody, včetně průtočné armatury, která slouží zároveň jako servisní armatura pro kontrolu a úpravu tlaku plynu v nádobě.

Celkový objem expanzní nádoby bude určen dle objemu zásobníku TV.

D. Zařizovací předměty

Zařizovací předměty jsou navrženy nové s uspořádáním a dle podkladů z dokumentace architektonicko-stavební části. Zařizovací předměty jsou navrženy keramické v barvě bílé, I. jakostní třídy. Klozetové mísy zavěšené, umyvadla s plastovým sifonem, baterie pákové. Klozety jsou instalovány na instalační předstěny. Přesné typy sanitárního vybavení budou určeny jejich dodavatelem.

Pozornost při výběru zařizovacích předmětů je nutno dávat u místnosti s bezbariérovým přístupem, kde výrobky musí být určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

E. Požární vodovod, vnitřní odběrná místa – hydranty

V objektu budou instalována vnitřní odběrná místa.

Bude osazen hadicový systém s tvarově stálou hadicí o jmenovité světlosti alespoň 19 mm s tvarově stálou hadicí délky 30 m.

Vnitřní odběrná místa jsou navržena tak, aby žádné místo požárního úseku nebylo vzdáleno více než 40 m (30 m délka hadice + 10 m dostřik). Rozvodné potrubí je navrženo z nehořlavých hmot — výrobků třídy reakce na oheň A1 a A2.

Vnitřní rozvod vody bude dimenzován tak, aby na přítokovém ventilu nebo kohoutu hadicového systému byl zajištěn přetlak (hydrodynamický) alespoň 0,2 MPa a současně průtok vody z uzavíratelné proudnice v množství alespoň $Q = 0,3 \text{ l.s}^{-1}$, čl. 6.8 ČSN 73 0873.

Skříň bude osazena ve výšce 1,1 m až 1,3 m nad podlahou tak, aby v případě otevření nezužovaly šířku únikové cesty pod minimální požadovanou hodnotu. Výška je měřena na střed zařízení.

Pozn.: V souladu s vyhláškou č.23/2008 Sb. při užívání stavby musí být udržován volný přístup k vnitřním odběrným místům. Volným přístupem se rozumí též řešení, kdy jsou přítokový ventil, proudnice nebo hadicový systém umístěny v zaplombované hydrantové skříni — pokud k překonání tohoto zaplombování není třeba pomůcek nebo v uzamčené hydrantové skříni — pokud je v bezprostřední blízkosti viditelně umístěno zařízení umožňující odemčení.

F. Prostupy požárně dělicími konstrukcemi

Prostupy rozvodů a instalací (vodovod, kanalizace, plynovod, vzduchovod atd.), technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů a vodičů) apod., musí být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělicími konstrukcemi.

Stavební konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělicí konstrukce. Požárně dělicí konstrukce může být případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti konstrukce. Prostupy musí být také navrženy a realizovány v souladu s ČSN 73 0802 v případě nevýrobních objektů, ČSN 73 0804 v případě výrobních objektů, ČSN 65 0201 v případě prostorů s výskytem hořlavých kapalin, ČSN 73 0872 v případě VZT zařízení a dalšími ustanoveními souvisejícími s prostupy v kodexu norem požární bezpečnosti staveb ČSN 73 08xx.

F.1 Těsnění prostupů

Těsnění prostupů se provádí:

1) Realizací požárně bezpečnostních zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky s požární odolností **EI 30 v NP a EI15 v PNP** (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl.7.5.8) nebo

2) Dotěsněním (např. dozděním nebo dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce, a to pouze pokud je mezi jednotlivými prostupy vzdálenost alespoň 500 mm a nejedná se o prostupy konstrukcemi okolo CHÚC nebo ČCHÚC nebo okolo požárních či evakuačních výtahů a zároveň pouze v tomto případě

a) Jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí (např. stěnou nebo stropem) a jedná se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou (např. teplá či studená voda, topení, chlazení apod.). Potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2, nebo musí mít vnější průměr maximálně 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů musí být nehořlavé (tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2) a s přesahem minimálně 500 mm na obě strany konstrukce, nebo

Je-li ve zděné nebo betonové požárně dělicí konstrukci v době výstavby vynechán montážní otvor podle bodu 2)a), např. potrubí s vodou, potom po instalaci potrubí musí být otvor dozděn nebo

dobetonován (v kvalitě okolní konstrukce) výrobky s třídou reakce na oheň A1 nebo A2 a to až k povrchu potrubí a v celé tloušťce konstrukce.

Prostupy hodnocené jako EI budou označeny ve smyslu požadavků §9, odst. 6), vyhl. č. 23/2008 Sb. zřetelně označeny štítkem obsahující následující informace:

- požární odolnost,
- druh nebo typ ucpávky,
- datum provedení,
- název firmy, adresa a jméno zhotovitele,
- označení výrobce systému.

F.2 Prostupy ostatní

Prostupující potrubí bude proti přenášení rázů do stavební konstrukce opatřeno izolací.

G. Montážní a bezpečnostní pokyny

Při provádění montážních prací je nutno dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními předpisy a nařízeními.

Montáž rozvodů vnitřního vodovodu bude provedena v souladu s montážními návody výrobce a s ČSN 73 6660.

Montovat rozvody vnitřního vodovodu mohou pouze osoby nebo organizace, které k tomu mají příslušná oprávnění.

H. Zkoušení vnitřního vodovodu

Po dokončení montáže se musí vnitřní vodovod prohlédnout a tlakově odzkoušet. O prohlídce a tlakové zkoušce se zpracuje zápis v souladu s příslušnými předpisy. Případné zjištěné závady se musí odstranit ještě před tlakovou zkouškou potrubí.

H.1 Tlaková zkouška

Tlaková zkouška se provádí po prohlídce vnitřního vodovodu, po montáži příslušenství, zařizovacích předmětů, přístrojů a zařízení.

Před tlakovou zkouškou se musí všechny úseky vnitřního vodovodu propláchnout vodou. Při proplachování musí být vypouštěcí armatury určené pro odkalení otevřené.

Vnitřní vodovod se zkouší 1,5násobkem provozního přetlaku, nejméně však přetlakem 1,5 MPa. Po napuštění vodovodu se vnitřní vodovod stabilizuje provozním přetlakem po dobu nejméně 12 hodin. Po této době se zvýší tlak na zkušební přetlak. Po uplynutí jedné hodiny od dosažení zkušebního přetlaku nesmí tlak poklesnout o více než 0,02 MPa. Při větším poklesu tlaku je tlaková zkouška nevyhovující.