LEGENDA MaR

ϕ TRUBKA D32
ϕ ŽLAB 100,50/50

HLAVNÍ KABELOVÉ TRASY
(KABELY ULOŽENY VOLNĚ V KABELOVÉM ŽLABU NEBO V TRUBCE)
– TRASY PROCHÁZEJÍCÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI ÚSEKY
OPATŘIT PROTIPOŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI
– KABELOVÉ TRASY PŘI REALIZACI KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI



OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ :
PODLE ČSN 33 2000–4–41, ed. 2 čl.412.1 IZOLACÍ
čl.412.2 KRYTEM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :
PODLE ČSN 33 2000–4–41, ed.2 čl.413.1 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE
čl.413.1.6 DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH I NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
PRO OBVODY FELV :
PODLE ČSN 33 2000–4–47 čl.471.3

NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY:
SILOVÁ – 3 NPE AC 50Hz, 400V / TN–S
OVLÁDACÍ – 1 NPE AC 50Hz, 230V / TN–S
– 1 AC 50Hz, 24V / FELV

generální projektant akce:	Ing. arch. Antonín Novák	Architekti D.R.N.H. s. r. o. Průchodní 2, 60200 Brno 542211881, atelier@drnh.cz
vypracoval:	Ing. Josef Hruška	
investor:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno	
stavba:	Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - III. etapa rekonstrukce a dostavby - rekonstrukce provozní budovy - varianta B	stupeň dokumentace: DPS datum: 12 / 2017
díl:	D1.2.4.3 Zařízení pro měření a regulaci	formát: 12 x A4 měřítko: 1:100
obsah:	**PŮDORYS 1.PP**	číslo výkresu: **D1.2.4.3.5**