


**Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS  
Lužánky**

**D.1.4.G - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, BLESKOSVOD**

# **KNIHA SVÍTIDEL**

**TOMÁŠ KADLEC**  
420 607 154 253

# A



sv. závěsné LED 273W/4000K, těleso sv.  
Al slitina + ocelový plech, prismatický  
difuzor+ reflektor 100°, IP66, driver  
externě mimo sv. v boxu IP65, propojeno  
kabelem 1m

# B

Průmyslové zářivkové svítidlo

Max. příkon světelného zdroje: 53 W

Teplota chromatičnosti Tc: 4 000 K

Barva skříně: Šedá

Krytí (IP): IP66

Efektivní světelný tok: 7 250 lm

Délka: 1 452 mm

Šířka: 145 mm

Výška/hloubka: 111 mm

