

Předmět: FW: Bytové domy Terezy Novákové - úpravy

Dobrý den,

Pokud se jednalo původně o společenský sál + sklad + vstupní hala se sociálním zázemím a nově se bude jednat o hromadnou garáž se zázemím daného objektu, tak se bude samozřejmě měnit dělení do požárních úseků a také se změní požadavky na konstrukce a odstupové vzdálenosti.

Novou dispozicí ale neměníte požadavky z hlediska PBS k horšímu, ba naopak, odstupy budou menší a požadavky na konstrukce stejné nebo menší.

Co se týče těch komunikací kolem objektu, tak je důležité, aby šířka komunikace byla dodržena a pokud se jedná o slepou ulici delší jak 50 , tak aby byl dodrženo obratiště pro vozidla HZS. Dle Vašeho návrhu si myslím, že je také vše ok.

S pozdravem

Ing. Jakub Šilha

Autorizovaný inženýr v oboru PBS

Projektant

Osoba odborně způsobilá v PO

mobil: +420 602 409 021

tel: +420 545 173 538

www.projektypo.cz

www.facebook.com/ProjektyPOsro

Příkop 6 - IBC

602 00 Brno



Projekty PO, s.r.o.