

LEGENDA CHLAZENÍ

	OCELOVÉ POTRUBÍ, GLYKOL - PŘÍVOD - 4°C
	OCELOVÉ POTRUBÍ, GLYKOL - ZPÁTEČKA - 10°C
	OCELOVÉ POTRUBÍ, VODA - PŘÍVOD - 5°C
	OCELOVÉ POTRUBÍ, VODA - ZPÁTEČKA - 11°C
KJ 1:01.001 Qch=20 kW; 5/11°C dp=50 kPa	ČÍSLO MÍSTNOSTI CHLADÍCÍ VÝKON, TEPLOTNÍ SPÁD DISPOZIČNÍ TLAK
	CHLADÍCÍ JEDNOTKA ČTYŘ-CESTNÝ KAZETOVÝ FANCOL
	NÁPOJNÝ BOD CHL

Revize

Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis

Formát 18 x A4

Objednatel
Veletrhy Brno, a.s.
Výstavišté 405/1, 603 00 Brno
Kontaktní osoba objednatele:
Ing. Radek Trčka

Vedoucí řídící komise:
Ing. Luděk Borový

BRNO

Generální projektant - Společnost Arch.Design a A PLUS

A PLUS s.r.o.
Hlavní architekt projektu (autor) Prof. Ing. Karel Tuza, CSc.
Hlavní architekt projektu (autor) Ing. arch. Petr Uhlíř
Architekt projektu (autor) Ing. arch. Petra Soudková
Architekt projektu Ing. arch. Vít Maler
Hlavní inženýr projektu Ing. Jakub Holásek
Projektant Ing. Tomáš Holásek
Projektant Ing. Ondřej Vlach

Arch.Design, s.r.o.
Manažer projektu Ing. Miroslav Bílek
Koordinátor projektu Ing. Bořivoj Křourek
Projektant Ing. Jakub Kapsa
Jednatel Akadarch Jana Hlaváková

A PLUS s.r.o.
Česká 12
616 00 Brno
č. 262 36 419
www.aplus.cz

Arch.Design, s.r.o.
Sochorova 23
616 00 Brno
č. 257 64 314
www.archdesign.cz

Místo stavby
Česká republika
Jihomoravský kraj
Brno
Brněnské výstavišté

Projektant části PD
Zodpovědný projektant Ing. Jakub Tacík
Vypracoval Ing. Jakub Tacík
Kontroloval Ing. Pavel Krauter

AZ KLIMA a.s.
Tuřanka 115 a
627 00 Brno
č. 247 72 631
+420 544 500 811
www.azklima.com

azklima
Dnes Čísla Brno

Dokumentace pro společné povolení
datum
06/2020

název stavby **MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON**
zakázkové číslo

stupeň dokumentace **DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ / DUR+DPS**
objekt

část **CHLAZENÍ (CHL)**
číslo části **D.1.4.03**

Půdorys 1PP
číslo výkresu **200**

měřítko výkresu **1:200**
číslo revize