



POZICE	NÁZEV	POČET	DODÁVÁ
1	VÝMĚNÍK DESKOVÝ NEREZOVÝ S IZOLACÍ,1100kW,100/70°C, 90/70°C ZTRÁTA SEKUNDÁR MAX.15kPa, MAX. PROVOZNÍ TLAK 2,5MPa	4	
2	REGULAČNÍ EL. VENTIL S HAVARIJNÍ FUNKCÍ, PN25 P=20kPa, S MOŽNOSTÍ RUČNÍHO OVLÁDÁNÍ, ROVNOPROCENTNÍ	4	MAR
3	UZAVÍRACÍ KLAPKA SE SERVOPOHONEM PN16	4	MAR
4	ULTRAZVUKOVÝ MĚŘIČ TEPLA, PN25, PŘÍRUBOVÝ	1	
5	REGULÁTOR PRŮTOKU S INTEGR. REGUL. VENTILEM AFQM, PN25	1	
6	HORKOVODNÍ VYROVNÁVACÍ A DOPLŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ S ODPLYNĚNÍM 230V/50Hz, 1500W	1	
7	VODOMĚR G1/2", L=110MM, Q=1,5m3/h–DLE POŽADAVKU TEPLÁRNY	1	TEPLÁRNY BRNO,a.s.
8	VÝROVNÁVACÍ NÁDRŽ – OTEVŘENÁ NÁDRŽ OSADIT NA KOVOVOU KONSTRUKCI	1	

LEGENDA POTRUBÍ:

- HT — — HORKOVOD PN25, PŘÍVOD 100°C
MAX.130°C–REGULOVANÝ
- HZ — — HORKOVOD PN25, VRAT 70°C
- — — — PŘÍVODNÍ TOPNÁ VODA 90°C
- — — — VRATNÁ TOPNÁ VODA 70°C
- D — — DOPLŇOVACÍ A NAPOUŠTĚCÍ POTRUBÍ
- E — — EXPANZNÍ POTRUBÍ

LEGENDA ARMATUR:

- POJISTNÝ VENTIL
- FILTR PŘÍRUBOVÝ PN 40
- AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL SE ZK
- TEPLOMĚR 0–200°C, 0–120°C
- MANOMETR 0–600 kPa, 0–2,5 MPa
- UZAVÍRACÍ KLAPKA PN6
- ZPĚTNÝ VENTIL MEZIPŘÍRUBOVÝ PN40, PN6
- KULOVÝ KOHOUT PŘÍVAŘOVACÍ PN25, PN40
- VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ
- ODVZDUŠŇOVACÍ NÁDOBA DN50

Revize				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
±0,000=207,800 m n.m. Bpv			Formát 6 xA4	
Objednatel			Generální projektant – Společnost Arch.Design a A PLUS	
Veletrhy Brno, a.s. Výstaviště 405/1, 603 00 Brno Kontaktní osoba objednatele: Ing. Radek Trčka			A PLUS Hlavní architekt projektu (autor) Hlavní architekt projektu (autor) Architekt projektu (autor) Architekt projektu Hlavní inženýr projektu Projektant Projektant Arch.Design Koordinátor projektu Koordinační projekt Projektant Jednatel	
Vedoucí řídicí komise: Ing. Luděk Borový			Prof. Ing. Karel Tuza, CSc. Ing. arch. Petr Uhlíř Ing. arch. Petra Soudková Ing. arch. Vít Moler Ing. Jakub Holásek Ing. Tomáš Vlachs Ing. Ondřej Vlach Ing. Miroslav Bílek Ing. Bořivoj Křourek Ing. Jakub Kapsa Akad.arch. Jana Hájeková	
B R N O			A PLUS a.s. Česká 12 602 00 Brno IČ: 262 36 419 www.aplus.cz Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23 616 00 Brno IČ: 257 64 316 www.archdesign.cz	
Místo stavby			Projektant části PD	
Česká republika Jihomoravský kraj Brno Brněnské výstaviště			Ing. Radim Menčík Ing. Markéta Najtová Ing. Radim Menčík THERMOPLUS s.r.o. Obřanská 60 614 00 Brno IČ: 44960786	
název stavby			zakázkové číslo	
MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON			B-13-122-000	
stupeň dokumentace			3174	
DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ / DUR+DSP			objekt	
část			číslo části	
VÝMĚNÍKOVÉ STANICE (VST)			D.1.4.05	
PŮDORYS			číslo výkresu	
			201	
			00	
			Dokumentace pro společné povolení	
			datum	
			05/2020	
			měřítko výkresu	
			1:25	
			číslo revize	
			00	