


POZNÁMKY

- 1) KABELOVÉ TRASY NA POVRCHU. KABELY ULOŽENÝ DO OCELOVÝCH ŽLABŮ.
- 2) ZÁŠUVKOVÉ SKŘÍNĚ - PROVEDENÍ V PLASTOVÝCH SKŘÍNÍCH, INSTALAČNÍ VÝŠKA 150cm.
- 3) DISTRIBUČNÍ ROZVADĚČE V KRYTÍ IP40/20.
- 4) ODOBČKY PROVEDENÍ V ODOBČKOVÝCH KRABICÍCH.
- 5) ZÁŠUVKY ULOŽENY NA POVRCHU - VÝŠKA DLE ARCH.
- 6) VYPÍNAČE INSTALOVAT VE VÝŠCE DLE ARCH.
- 7) NOUZOVÁ SVĚTLA INSTALOVAT DLE VÝPOČTU NO.
- 8) SPÍNAČE A ZÁŠUVKY:

- [illegible]

POZNÁMKA: KABELOVÉ TRASY V ROZVODNÁCH NN PROVÉST Z KABELOVÝCH ŽEBŘÍKŮ ŠÍŘKY 300 (POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ROZVODY), 400 NEBO 600mm



ROZVODNÁ SOUSTAVA:
3PEN stří. 50Hz, 400V/230V / TN-C-S, 3NPE stří. 50Hz, 400V/230V / TN-C-S
ELEKTRICKÁ INSTALACE BUDE PROVEDENA KABELY CYKY ULOŽENÝMI NA POVRCHU V KABELOVÝCH ŽLABECH, NA
KABELOVÝCH ROSTECÍCH, V INSTALACÍCH TRUBČKÁCH A LIŠTÁCH.
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ EL. ZAŘÍZENÍ AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE
ČSN 33 2000-4-41 ed.3. V OBJEKTU PROVEDENO POSPOJOVÁNÍ DLE ČSN 33 2000-5-54 ed.3.

Formát 12 x A4

Generální projektant – Společnost Arch.Design a A PLUS		A PLUS s.r.o.
A PLUS s.r.o.		
Hlavní architekt projektu (autor)	Prof. ing. Karel Tuza, CSc.	Česká 12
Hlavní architekt projektu (autor)	ing. arch. Petr Uhlíř	616 00 Brno
Architekt projektu (autor)	ing. arch. Petra Součková	IČ: 262 36 419
Architekt projektu	ing. arch. Vít Miler	www.aplus.cz
Hlavní inženýr projektu	Ing. Jakub Holáček	
Projektant	Ing. Ondřej Holáček	
Projektant	Ing. Tomáš Vlach	

Arch.Design, s.r.o.		Arch.Design, s.r.o.
Manažer projektu	Ing. Miroslav Bílek	Sochorova 23
Koordinátor projektu	Ing. Bořivoj Kšpirec	616 00 Brno
Projektant	Ing. Jakub Kapsa	IČ: 257 64 314
Jednatel	Akad.arch. Jana Hájková	www.archdesign.cz

Projektant části PD	EXPLAN, s.r.o.
Zodpovědný projektant	Jiří Veselý Michelská 18/12a
Vypracoval	David Vondra 140 00 Praha 4
Kontroloval	Jiří Veselý IČ: 241 86 287

zakázkové číslo
B-13-122-000-3174
objekt
R+DPS SO 101

číslo část
D.1.4.07
číslo výkresu
206

Dokumentace
pro společně
povolení
datum
05/2020
měřítko výkresu
1:200
číslo revize
00