

Název akce : **OPRAVA PK ÚDOLNÍ 10****2022/3066****SO01 - MaR A SILNOPROUD**

<i>Investor</i>	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<i>Místo zakázky</i>	Údolní 10
<i>Stupeň projektu</i>	Dokumentace pro provádění stavby
<i>HIP</i>	ING. JAKUB MRAVEC
<i>Projektant</i>	Jakub Sladkovský

102 - DATOVÉ BODY

SOUPIS DATOVÝCH BODŮ				TG				PROJEKT	DPS
				ZAR.Č.				ZAK.Č.	2022-3066
				NÁZEV ZAR.				PROJEKTANT	Jakub Sladkovský
				HW				DATUM	07/2022
				SW				LIST/ LISTŮ	1/1
HW REF	UŽIV. ADRESA	POPIS	POL.Č.	JEDNOTKA	MIN. OFF	ROZSAH MAX. ON	SW REF typ Karty	POZNÁMKA	
I/O	PK								
AI1		TEPLOTA	VENKOVNÍ	TT50	°C	-20	+80	AI	
AI2		TEPLOTA	ZA ANULOIDEM	TT01	°C	0	+120		
AI3		TEPLOTA	ZPÁTEČKA DO KOTLŮ	TT02	°C	0	+120		
AI4		TEPLOTA	TOPNÁ VĚTEV	TT03	°C	0	+120		
AI5		TLAK	OKRUH KOTLE	PS10	Kpa	0	400		
DI1		PORUCHA	KOTEL	K01		Alarm	Norm.	DI	
DI2		KONCENTRACE	PŘÍTOMNOST PLYNU 1	QS01		Alarm	Norm.		
DI3		KONCENTRACE	PŘÍTOMNOST PLYNU 2	QS01		Alarm	Norm.		
DI4		PŘEHŘÁTÍ	PROSTORU	TS10		Alarm	Norm.		
DI5		ZAPLAVENÍ	PROSTORU	LS01		Alarm	Norm.		
DI6		KVITACE	PORUCHY	SB01		Norm.	KVIT.		
DI7		PŘEHŘÁTÍ	OKRUH KOTLE	TS01		Alarm	Norm.		
DI8		TLAK	MINIMÁLNÍ	PT01		Alarm	Norm.		
DI9		PORUCHA	SYSTÉM ÚT	M01		Alarm	Norm.		
AO1		REG. VENTIL	TOPNÁ VĚTEV	VMY01	%	0	100	AO	
AO2		REG. KOTLE	KOTEL	K01	%	20	100		
DO1		START/STOP	KOTEL	K01		OFF	ON	DO	
DO2		SIGNALIZACE	SIGNÁLKA	HL10		OFF	ON		
DO3		START/STOP	ČERPADLO ÚT	M01		OFF	ON		
DO4		START/STOP	VENTIL PLYN	BAP		OFF	ON		
DO4		START/STOP	VENTIL DOPOUŠTĚNÍ	VMX01		OFF	ON		