

Váš dopis zn.: A-19-44
Ze dne: 03.03.2021
Naše č.j.: BKOM/05081/21
Spis. Značka: 3100/BKOM/05081/21
Naše značka: 3100-Nov-134/21
Vyřizuje: Sehnalová, Bc. Němec, Ing. Janda, Ing. Sedmíková
Telefon: +420 532144281
Mobil:
E-mail: sehnalova@bkom.cz
Datum: 13.04.2021

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

Vyjádření k PD pro stavební povolení akce „Tréninková hala pro míčové sporty Vodova“

Vážení,

tréninková hala včetně přípojek IS a dopravního napojení na dopravní infrastrukturu bude realizována na pozemcích, na kterých se nenachází komunikační stavby ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s. a ke kterým se nevyjadřujeme. **K akci nemáme námitek.**

Z dopravně-inženýrského hlediska nemáme připomínek; s výpočtem a řešením statické dopravy souhlasíme.

Stavbou nebude dotčeno ochranné pásmo jakéhokoli odvodňovacího zařízení ve správě společnosti Brněnské komunikace. Zájmové území není ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s.

V rámci hranice staveniště se nachází bezpečnostní kamera a její vedení ve správě naší společnosti. Požadujeme:

1. Týden před zahájením výkopových prací vyzve stavebník zástupce společnosti Brněnské komunikace a.s. k vytýčení tohoto kabelu.
2. Při křížení případně souběhu s podzemní sítí budou dodrženy podmínky normy ČSN 736005 – „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.
3. Výkopové práce v ochranném pásmu kabelu (1 m) budou prováděny výhradně ručně.
4. Pokud při stavbě dojde k odkrytí našeho kabelu, je nutné zajistit jeho řádné zabezpečení proti poškození, a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetí osobou.
5. Dojde-li k poškození zařízení nebo vedení v naší správě je stavebník povinen objednat opravu u naší společnosti.
6. Odkryté kabelové vedení uloží stavebník před záhozem do pískového lože dle ČSN 33 2000 5-52 a jeho pozice bude označena výstražnou fólií nebo jiným přípustným způsobem dle ČSN 736006.
7. Před záhozem kabelu ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s. musí být stavebníkem přizván zástupce společnosti Brněnské komunikace a.s., který zápisem do stavebního deníku potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení.

K ZOV.


Staveniště bude umístěno mimo MK ul. Vodova. Trasu staveništní dopravy požadujeme vést ul. Hradecká, Skácelova, Vodova a zpět s celkovou tonáží vozidel max. 12 tun. V průběhu prací nesmí docházet k poškození a znečištění komunikačních ploch ve správě a.s. Brněnské komunikace včetně jejich součástí a příslušenství. V případě poškození budou závady odstraněny dle podmínek společnosti Brněnské komunikace a.s. na náklady investora nebo zhotovitele akce. Každé znečištění musí být okamžitě bez vyzvání odstraněno. Na chodník nesmí najíždět žádná vozidla.

Toto vyjádření má platnost jeden rok.

Z PD si ponecháváme:

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná technická zpráva
- D.1.1. Technická zpráva
- C.1 Situační výkres širších vztahů
- C.2 Katastrální situační výkres
- C.3 Koordinační situační výkres

S pozdravem



Ing. Roman Nekula, MBA
správní ředitel

Přílohy:

část PD

1x A4 situace

Na vědomí:

MMB OD

134/21

