

RA

Podstanice	Modul	DM1	Typ signálu				Označení signálu	Popis signálu	Poznámka
			NTC20k	0-20mA	0-10VDC	3-poloh.			
XD50-FCL/1		AI1					1AI01	teplota venkovní, sever	
		AI2					1AI02	teplota výměník V1, výstup	
		AI3					1AI03	teplota výměník V1, vrat	
		AI4					1AI04	teplota větev ÚT	
		AI6					1AI06	UDI6 – výstup – 6-DI	
		AI7					1AI07	Poloha a stav ventilu horké vody	
		AI8					1AI08	Tlak v systému (4-20 mA)	
		AO1					1AO01	pohon ventilu horké vody - YV1	
		AO2					1AO02	pohon uzlu větve ÚT –YV2	
		DI2					1DI02	Plováček zaplavení – sep. = O.K.	
		DI3					1DI03	Porucha čerpadla ÚT – M3	
		DI4					1DI04	Start/stop systému	
		DO2					1DO02	start/stop čerpadla - ÚT	
		DO5					1DO05	Start/stop dopouštění	
		DO6					1DO06	Porucha systému - kontrolka, porucha GSM	

Podstanice	Modul	DM2	Typ signálu				Označení signálu	Popis signálu	Poznámka
			DI						
		DI2	x				DI2	Chod motoru M2 – ÚT	
		DI5	x				DI5	Chod dopouštění	
		DI6	x				DI6	Stav jističe - rezerva	