

Vážený pan
Ing. arch. Roman Gale

VAŠE ZNAČKA:

NAŠE ZNAČKA: **TSB/09879/2019**

VYŘIZUJE: **Iveta Šimandlová**

TEL./MOBIL: **545 424 033 / 604 223 466**

EMAIL: **simandlova@tsb.cz**

DATUM: **17.10.2019**



06607-19-TSB

Věc – Subj.: Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí / stavební povolení
Název akce : „ Dům s pečovatelskou službou, Bratislavská 51, Brno Žabrdovice“

Vážený pane,

při realizaci shora uvedené **akce dojde k dotčení** kabelového vedení veřejného osvětlení (dále v textu VO). S akcí souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

- před započítím výkopových prací bude vytyčena trasa kabelu VO. Objednávku na vytyčovací práce je třeba zaslat alespoň 14 dní předem na adresu našeho pracovníka pana Šrámka (sramek@tsb.cz, tel. 603 586 845). Vytyčovací protokol bude předložen při kolaudaci
- výkopy provádějte min. 0,6m od hrany základů stožárů VO
- při vjíždění mechanismů mimo veřejné komunikace požadujeme na kabely VO položit silniční panely
- s kabelovým vedením AYKY 4x25, které je cca 30 let staré, není přípustné manipulovat, protože je kabel po manipulaci zdrojem častých poruch VO. V případě, že bude trasa výkopů vedena tak, že bude kabel VO obnažen 5 a více metrů, požadujeme provést přeložku celého kabelového pole VO na náklady investora. Tato podmínka bude upřesněna při provádění stavebních prací. Kontaktní osoba – telefon 545 424 033, 604 223 466, popřípadě ing. Vraná - telefon 545 424 072
- zahájení vlastních prací musí být oznámeno správci VO písemně
- investor ručí za stabilitu stožárových základů a tím za svislost stožárů VO ve vymezeném rozsahu staveniště po dobu 2 let
- v případě nutnosti demontáže a znovumontáže stožárů VO vystavte objednávku na vedoucího provozu TSB, a.s. pana Pijáka – telefon 545 424 036 a s ním dohodněte rozsah a dobu trvání dočasné demontáže
- požadujeme dodržovat ustanovení normy ČSN 73 60 06 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- výkopové práce v blízkosti našeho zařízení je třeba provádět ručně a se zvýšenou opatrností
- odkryté vedení VO musí být řádně zabezpečeno proti poškození. Před záhozem kabelů musí být přizván ke kontrole správnosti uložení a neporušenosti izolace kabelů zástupce naší společnosti (oznámit alespoň jeden den předem). Volejte na tel. 604 223 466
- z kontroly bude pořízen zápis, který bude sloužit jako doklad ke kolaudačnímu řízení
- veškerá poškození našeho zařízení budou odstraněna na náklady investora stavby.

- na opravy je třeba vystavit objednávku, kterou adresujete na vedoucího provozu TSB, a.s. pana Pijáka (tel. 545 424 036), rovněž tak při nutnosti demontáže a znovumontáže stávajících stožárů VO. Dojde-li k poškození kabelu VO, bude na základě vyjádření pracovníků provozu TSB, a.s. vyměněno celé kabelové pole mezi stožáry VO, není dovoleno provést opravu kabelovou spojkou.
- jakékoliv poškození kabelů a zařízení VO ihned oznamte na dispečink TSB, a.s. (telefon 545 424 040)
- poškození zařízení VO, které nebude nahlášeno TSB, a.s., bude posuzováno a řešeno jako škoda na veřejně prospěšném zařízení
- při nedodržení podmínek našeho vyjádření nebudeme souhlasit s kolaudací či předčasným užíváním stavby
- budeme přizváni ke kolaudačnímu řízení

Toto vyjádření má platnost jeden rok.

S pozdravem

L/

 TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a. s.
BARVÍŘSKÁ 5, 602 00 BRNO
TEL.: +420 545 424 030
FAX: +420 545 424 016
Č: 25512285, DIČ: CZ25512285

Ing. Miroslava Vraná
Vedoucí Odboru investic a projekce, správy majetku