


ULIČNÍ VPUSTI
M 1:100/1:25


ULIČNÍ VPUST
M 1:25




POZN.:
SKLADENÉ ROZMĚRY DÍLCŮ VPUSTI SE MOHOU LÍŠIT DLE KONKRÉTNÍHO VÝROBCE.
ZKONTROVAT DOSTATEČNÉ KRYTÍ STŘEŠNÍ PŘÍPOJKY, MIN. HLUBKA KALUŠE 800mm.

- POZNÁMKY:**
- VPUSTI BUDE PROVĚDĚNA V SOULADU S MĚSTSKÝMI STANDARDY PRO KANALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ V AKTUALNÍM ZNĚNÍ PRO MĚSTO BRNO
 - SOUČÁSTI DODÁVKY VPUSTI ZAJISTĚNÉ DO JEDNOTNÉ KANALIZACE JE ZAPACHOVÝ UZÁVĚR Z KK 60° - 150 A KK 90° - 150
 - VPUSTI VE VOZOVCE UMÍSTIT TĚSNĚ POD OBRUBNÍK NEBO DO OŽLABÍ, MŘÍŽ OSADIT DELŠÍ STRANOU ŽEBER KOLMO NA SMĚR JÍZDY
 - PRO KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PLATÍ ČSN 75 6101
 - VYKOPÁVACÍ JAMA PRO OSAZENÍ VPUSTI JE PÁŽENÁ
 - PŘÍPOJKY JSOU ULOŽENY V PÁŽENĚ RÝŽE SE SVISLÝMI STĚNAMI ŠÍŘKY 1,1 m HRDLY PROTI SPÁDU
 - TĚSNĚNÍ SPOJŮ TRUB - GUMOVÉ KROUŽKY
 - ZÁSYP RÝH SE PROVEDE JEN DO ROVINNÉ PLÁNĚ KOMUNIKACE
 - MATERIÁL ZÁSYPU: PÍSEK, ŠTERKOPÍSEK NEBO HLINITOPÍSEK ZEMINA DLE ČSN 72 1002
 - PRO HLUTNÝ ZÁSYP RÝH V KOMUNIKACI PLATÍ MÍRY ZHUTNĚNÍ DLE ČSN 72 1006
 - VÝKOVÁ MŘÍŽ BUDE PLASTOVÁ


VZOROVÉ SCHÉMA PŘÍPOJENÍ VPUSTI
M 1:25




VZOROVÉ PŮDORYSNÉ SCHÉMA
ULIČNÍ VPUST
M 1:100




PLASTOVÁ MŘÍŽ
S RÁMEM 500x500
M 1:25




ULOŽENÍ PŘÍPOJKY VPUSTÍ
M 1:25




VZOROVÉ PŮDORYSNÉ SCHÉMA
ŠTERBINOVÝ ŽLAB
M 1:100



VPUSŤOVÝ KOMPLET
M 1:25



ŠACHTA DRENÁŽNÍ
M 1:25



SO 102 UL. ŠÁMALOVA - SEVER

D.1

PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK; VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

OBJEDNATEL	NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o. Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1	NOVÁ ZBROJOVKA
------------	---	-------------------

HLAVNÍ PROJEKTANT	PK OSSENDORF s.r.o. Tomešova 1, 602 00 BRNO	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ OSSENDORF BRNO
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. NYKODYM	ČÍSLO ZAKÁZKY 2019-187
VEDOUČÍ PROJEKTU	ING. NOHEL	ODPOVĚDNÁ SKUPINA ATELIER II

ZODP. PROJEKTANT	ING. NOHEL	DATUM	10/2022
VYPRACOVAL	BC. MACEK	FORMÁT	A4
KONTROLOVAL	ING. ŠTĚPÁNKOVÁ	STUPEŇ PD	PDPS
KRAJ JIHOVMORAVSKÝ	KAT. ÚZ. ZABROJOVICE ŽENICE	ČÍSLO ZAKÁZKY	2019-187
AKCE/STAVBA	ÚPRAVA TT ZÁBRDOVICKÁ, DOPRAVNÍ NAPOJENÍ ULICE ŠÁMALOVY D.1 - STAVEBNÍ ČÁST 100 - OBJEKTY POZEMLNÍCH KOMUNIKACÍ	MĚŘÍTKO	1:100/1:25
ČÁST PODPŘÍLOHA	ULIČNÍ VPUSTI	ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO PODPŘÍLOHY 06a