

Adresát:

P.P. Architects s.r.o.
Horova 1918/38b
616 00 Brno

Věc: **Vyjádření k existenci sítí**

Akce: „Celková rekonstrukce bytového domu Plynářská 263/8, Brno“

Vážený pane, paní

Při realizaci shora uvedeného akce dojde k dotčení našeho zařízení. **S vydáním stavebního povolení a realizací stavby souhlasíme**, za předpokladu splnění následujících podmínek:

- výkopové práce v blízkosti našeho zařízení je třeba provádět ručně a opatrně, stavební práce musí probíhat tak, aby bylo po celou dobu umožněno našim pracovníkům provádět případnou údržbu sítě.
- odkryté vedení musí být řádně zabezpečeno proti poškození, před záhozem musí být přizván ke kontrole neporušenosti izolace vedení a uložení kabelů zástupce naší společnosti (oznámit alespoň 14 dní předem). Volejte telefon p. Hlaváček 775 700 127. Z kontroly bude pořízen zápis.
- jakékoliv poškození kabelů a zařízení ihned oznamte na naše dohledové centrum (tel.: 777 786 818). Veškerá poškození našeho zařízení budou odstraněna na náklady investora stavby.

Příloha: Zákres našich inženýrských sítí v mapě

V Troubsku dne 09. 01. 2018

S pozdravem

 NetDataComm
Jihlavská 2, 664 41 Troubsko
IČ: 26923386, DIČ: CZ26923386
Tel.: +420 516 116 216
Fax: +420 547 253 155
info@netdatacomm.cz -3-

NetDataComm, s. r. o.
Ing. Vojtěch Chrenko
na základě plné moci