

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ OBJEKT ŠKOLY
- STÁVAJÍCÍ SOUSEDNÍ OBJEKTY
- STAVBA DVORNÍHO PŘÍSTŘEŠKU – DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE + OBKLAD PLOCHA 42m2, PODLAHA DŘEVĚNÁ PRKNA THERMOWOOD, PLOCHÁ STŘECHA FÓLIE mPVC
- 104 HRANICE PARCEL VČ. PARCELNÍCH ČÍSEL
- BETONOVÝ OBRUBNÍK 500/250/50mm, CELKOVÁ DÉLKA 45m (DÉLKA MIMO OVÁL HŘIŠTĚ), PŘIZNANÝ
- NOVÝ BETONOVÝ OBRUBNÍK (NEPŘIZNANÝ) OBRUBNÍK BUDE UMÍSTĚN POD NOVÝM SPORTOVNÍM POVRCHEM HŘIŠTĚM 500/250/50mm, ULOŽIT DO BETONU
- PEVNÁ DŘEVĚNÁ LAVICE – OBKLAD STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO SOKLU OPLOCENÍ PLOCHA OBKLADU 20m2 (SVISLÁ A VODOROVNÁ ČÁST, NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE +ÚPRAVA BETON SOKLU PLOTU–ODSEKÁNÍ A OČIŠTĚNÍ+BETON C20/25 + HYDROIZOL. STĚRKA)
- ŠTĚRBINOVÁ ODVODŇOVACÍ VPUSŤ – ROVNÁ, DÉLKA 40m VČETNĚ STŘEDOVÝCH VPUSTÍ
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ PREFA OPLOCENÍ ŠKOLNÍHO DVORU
- OBRYS HŘIŠTĚ A BĚŽECKÉ DRÁHY
- STÁVAJÍCÍ VZROSTLÝ STROM
- ODVODNĚNÍ HŘIŠTĚ – NOVÁ D. KANALIZACE KG 125mm
- PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÉ ŠKOLNÍ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÉ KANALIZACE–ODVODNĚNÍ Z KANALIZAČNÍ ŠACHTY

SKLADBA NOVÉHO HŘIŠTĚ
–UMĚLÝ POVRCH – PRYŽOVÉ DESKY TL. 15mm VČ. LAJNOVÁNÍ HŘIŠTĚ (BARVA ZELENÁ, ALT. CIHLOVĚ ČERVENÁ)
–STABILIZAČNÍ PVC ROHOŽ + ZÁSYP KAMENIVEM FRAKCE 0–4mm, TL. 30mm
–DRCENÉ KAMENIVO FR 0–4mm, TL. 30mm
–GEOTEXTILIE
–ZHUTNĚNÝ PODSYP ŠP/ŠD 0–63, TL. 250mm + DRENÁŽ PLASTOVÉ PERF. POTRUBÍ ø80mm a 160mm
–ROSTLÝ TERÉN

POZNÁMKA – ZÁKLADNÍ POKYNY PRO OSAZOVÁNÍ OBRUBNÍKŮ:

BETONOVÉ OBRUBNÍKY SLOUŽÍ K PEVNÉMU A STABILNÍMU OHRANIČENÍ DLÁŽDĚNÝCH PLOCH A ZAJIŠŤUJÍ TAK POLOŽENÉ VRSTVY PROTI VODOROVNÉMU POSUNU.
OBRUBNÍKY SE OSAZUJÍ DO LOŽE ZE ZAVLHLÉHO BETONU (TŘÍDA C 20/25 XF3) NA PEVNÝ, ZHUTNĚNÝ PODKLAD, ZE KTERÉHO SE VYTVOŘÍ TAKÉ OPĚRKA OBRUBNÍKU (DLE OBRÁZKU). POVRCH PODKLADU MÁ BÝT TAK VLHKÝ, ABY NEODEBÍRAL VODU Z POKLÁDANÉHO ČERSTVÉHO BETONU. LOŽE MUSÍ MÍT TLOUŠŤKU 100MM. MEZI JEDNOTLIVÝMI OBRUBNÍKY JE NUTNO ZACHOVAT SPÁRU ŠÍŘKY 3 AŽ 10MM (V OBLOUCÍCH AŽ 15 MM). PRO PŘÍPADNÉ VYPLNĚNÍ SPÁR SE POUŽÍVÁ DROBNÉ KAMENIVO (FRAKCE 0–4 MM) NEBO CEMENTOVÁ MALTA. VYPLNĚNÍ CEMENTOVOU MALTOU SE DOPORUČUJE UKONČIT 20MM POD HORNÍM LÍCEM OBRUBNÍKŮ. V PŘÍPADĚ POTŘEBY LZE OBRUBNÍK ZKRÁTIT NEBO ŘEZEM UPRAVIT PODLE POTŘEBY. UVEDENÉ ZÁSADY VYCHÁZEJÍ Z NORMY ČSN 73 6131 STAVBA VOZOVEK – KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ.

ZÁKLADNÍ SCHÉMA ZABUDOVÁNÍ OBRUBNÍKU



POČET % KOTVENÉ ČÁSTI OBRUBNÍKU
Z CELKOVÉ VÝŠKY OBRUBNÍKU

POZNÁMKA

– SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI
– BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ BUDE PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASENO INVESTOREM A UŽIVATELEM OBJEKTU NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
– PŘED REALIZACÍ STAVBY BUDOU VYTÝČENY VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V MÍSTĚ STAVBY–O VYTÝČENÍ BUDE VYHOTOVEN PROTOKOL, S KTERÝM BUDOU SEZNÁMENI ODPOVĚDNÍ PRACOVNÍCI
– STÁVAJÍCÍ "ZAKRYTÉ" KONSTRUKCE BUDOU PŘED REALIZACÍ OVĚŘENY SONDOU (BUDE OVĚŘEN ZEJMÉNA STAV, MATERIÁL A ROZMĚR)

±0.000 = 203,25 m n.m.

název stavby	**STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZŠ ŠTOLCOVA**
místo stavby	Základní škola Brno, Štolcova, Štolcova 301/16, 618 00 Brno, parc. č. 104, K. Ú. Černovice
objednatel	Odbor správy majetku, Magistrát města Brna, Husova 3, 601 67 Brno
část / oddíl	Architektonicko - stavební řešení
název výkresu	**PŮDORYS OBRUBNÍKŮ – NÁVRH**
měřítko	1:75
číslo výkresu	102
stupeň	VÝBĚR ZHOTOVITELE
číslo zakázky	41_10_2022
datum	03_2023

AR
ING. MIROSLAV ROZEHNAL
Pusměměřské Prusy 1
683 21 Pusměměř
607 652 468
IČ 723 34 703
mirorc@seznam.cz