



2.02

Vnitřní jednotka kazetové provedení  
Qch=3,5kW  
Velikost čelního panelu 620x620mm

## LEGENDA

STÁVAJÍCÍ ZDIVO

PŘÍČKOVKY

SDK KONSTRUKCE

M1  
MINERÁLNÍ PODHLED

2.01

Kondenzační jednotka MULTI SPLIT  
Qch=7kW  
El. příkon max 2,2kW, 230V  
Přesné umístění kondenzační jednotky bude koordinováno na stavbě před realizací

zodp. projektant:	ing. Michal Slavík	Ve vilkách 133/11, Útěchov, 644 00 Brno
vypracoval:	Jiří Hájek	ocean2003@seznam.cz +420 723279503
investor:	Statutární město Brno, MČ Brno - Starý Lískovec	
k. ú.	Starý Lískovec, parcelní číslo 2435	
Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků ZŠ Bosonožská		
obsah:		
Robotika		část: VZT
datum:	účel:	měřítko:
leden 2024	PDPS	1 : 50
		výkres číslo: V02