

0.00

max 3,2 m

VÝŠKA KRYTÍ (NADLOŽÍ)

300

100

POTRUBÍ KG

PISEK

PODSYP Z PÍSKU

STRUSKA - DRCENÁ
ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH

ÚROVEŇ PRO STROJNÍ HUTNĚNÍ
(MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBÍ)

PISEK

ZATRAVNĚNÍ + OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150 mm
NEBO OPRAVA DLE STÁVAJÍCÍ STAVU

900

profese: D.2-DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Projektant profese: Ing. Jaroslav Jankovský

(VIZ. ČSN EN 1610, prEN 1046)

vypracoval: Lenka Jerakasová



MR
design

projekční kancelář
Nábřeží SPB 457/30
708 00 Ostrava Poruba
tel. : 605 258 711

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

D.2.06-04