



POŽADAVKY – ZTI :

- 11 – přívod SV ze zdi 255 mm n.p. 3/4" pročkový ventil (pánev)
- odpad ze zdi 230 mm n.p. DN 50 (pánev)

POŽADAVKY – ELEKTRO

- 01 – stávající, zanechat – dvojitá el.zásuvka ze zdi 500 mm n.p. 230V/0,5 kW (pomocná)
- 02 – el.přívod ze stěny 400 mm n.p. gum. kabel volný konec 3000 mm 400V/44 kW (pánev multifunkční) předřazený vypínač 02a
- 03 – dvojitá el.zásuvka ze zdi 500 mm n.p. 230V/2 kW (šoker)



Připojení na upravený přívod elektřiny a vody s využitím stávajících rozvodů



Připojení na upravený přívod plynu a vody s využitím stávajících rozvodů



Stávající zařízení

Požadavky na napojení jednotlivých stávajících zařízení upřesní zhotovitel zakázky (zhotovení přípojných míst není součástí dodávky a přesunu technologie)



Stávající odsávací zdkryt



Druhá fáze rekonstrukce – zákazka neřeší

Půdorys - nový stav

OBJEKT ŠJ Waldorfská Plovdivská 8 Brno

VYPRACOVAL	Petr Janů	PETR JANŮ	
Obec	Brno	569 91 JEDLOVÁ 400	
NÁZEV AKCE:	rekonstrukcen varného bloku navýšení kapacity	DATUM	04/2024
NÁZEV VÝKRESU:	stolní nádobí	MĚŘÍTKO	
		STUPĚŇ	TP
		Č. VÝKRESU	01