



Všechny pojistkové skříně vybavit bezpečnostním štítkem, č.0131 v provedení folie, "Pozor zpětný proud"!!!

POZNÁMKA

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 50Hz, 230/400V, TN-C

VNĚJŠÍ VLIVY: Jsou zpracovány samostatným protokolem o určení vnějších č. 1/2006, dle ČSN 33 2000-3, ze dne 16.3.2006.

OCHRANA před nebezpečnými účinky elektrického proudu je provedena dle ČSN 33 2000-4-41:

- samočinným odpojením od zdroje

ZHOTOVITEL: P.P. Architects s.r.o., Slovinská 29, Brno, 612 00

STAVEBNÍK: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU		BRNO - BYSTRC			
ZPRACOVATEL ČÁSTI Ing. Ladislav Čišecký Nové sady 988/2, 602 00 Brno +420 603 278 215, ladislav@cisecky.cz	A.R.	0,00	310,50 m n.m. (úroveň podlahy 1.NP)		
		ČÁST	DOKUMENTACE OBJEKTŮ		
		OBJEKT	SO 11 - PŘELOŽKA VO A NOVÉ VO		
PROJEKTANT (autorizovaný)	VYPRACOVAL Ing. Ladislav Čišecký	SCHÉMA ZAPOJENÍ			
Ing. Jiří Sklenář		MĚŘÍTKO	-	VÝKRES	PARÉ
Číslo a typ autorizace: 1000190		DATUM	1/2024		
sklenar@pksklenar.cz		REVIZE	-		
		STUPEŇ	DPS		
				D_11.03	