

SOUBOR VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (na základě žádostí č. 26-39)

Zadavatel:	statutární město Brno sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno IČO 449 92 785
Veřejná zakázka:	Dopravní napojení ulice Markéty Kuncové – zhotovitel systémové číslo: P24V00000201 evidenční číslo formuláře ve VVZ: Z2024-038725 zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel statutární město Brno v rámci výše uvedené veřejné zakázky obdržel prostřednictvím profilu zadavatele:

- dne 6. 9. 2024 v 15:17 hod. soubor 13 žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace (žádosti č. 26 až 38 níže) a
- dne 9. 9. 2024 ve 10:56 hod. žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (žádost č. 39 níže).

Zadavatel na základě výše uvedených žádostí poskytuje vysvětlení a provádí změny zadávací dokumentace, které jsou podrobně popsány níže.

Žádosti a jejich vypořádání:

Žádost č. 26
<i>V rámci stavby se má provádět například přeložka sítí ČD-Telematika, sanace mostní konstrukce, koordinace s dalšími sítěmi mimo předmětnou zakázku (horkovod, parovod). Nebude z důvodu výstavby nutná výluka na dráze? Pokud ano, za kým spadá vyřízení a poplatky a výluka?</i>
Vysvětlení na žádost č. 26
Ze strany SŽ a DÚ není výluka požadována. Není tak součástí prací vybraného dodavatele (zhotovitele stavby).

Žádost č. 27
<i>Dle soupisu prací (SO 000, pol. č. 02852 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ V PODZEMÍ) se má provést Kamerový průzkum Dešťové kanalizace Zbrojovka mezi šachtami RDA2 (ŠD1-0) a RDA0 (šdv5) pro rekolaudaci a předání do správy BVK. Může zadavatel sdělit rozsah, respektive délku kanalizace, kde je nutno provést kamerový průzkum? Bez konkrétní délky nelze adekvátně ocenit. Domníváme se, že zadání položky 1 kompletem je nešťastné.</i>

Vysvětlení na žádost č. 27

Zadavatel sděluje, že rozsah je patrný například ze situace objektu SO 301. Jedná se o 35,77 m + 4,14 m kanalizace DN 400.

Žádost č. 28

V projektu se počítá s osazením betonových zahrazovacích sloupků, SO 101, pol. č. 93620 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON, může zadavatel specifikovat velikost sloupků, způsob kotvení apod.? Bez těchto informací nelze adekvátně ocenit.

Vysvětlení na žádost č. 28

Na zahrazovací sloupky nestanovuje zadavatel žádné specifické požadavky (konstrukce, materiál, kotvení). V situaci je popsáno, že slouží jako zábrana proti průjezdu vozidel.

Žádost č. 29

V soupisu prací pro objekty inženýrských sítí postrádáme položky pro tlakové a kamerové zkoušky nové kanalizace, respektive vodovodu, můžete doplnit?

Vysvětlení na žádost č. 29

Zkouška vodotěsnosti a kamerová zkouška byly doplněny do objektů kanalizací. V rámci soupisu prací objektů vodovodů je zkouška vodotěsnosti již obsažena.

K tomuto zadavatel přikládá k tomuto dokumentu aktualizovanou přílohu č. 7 zadávací dokumentace – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 12. 9. 2024.

Žádost č. 30

Technické zprávy pro SO 800 Vegetační úpravy zmiňují následnou péči jak pro výsadby, tak pro trávníky. V soupisu prací je započítána péče o stromy i popínavky, postrádáme však následnou péči o trávníky, můžete prověřit?

Vysvětlení na žádost č. 30

Budoucí správce požaduje předání do správy po provedení jednoleté údržby, která se skládá ze 6 pokosení včetně zalití a hnojení. Specifikace položky 18247 byla upravena.

K tomuto zadavatel přikládá k tomuto dokumentu aktualizovanou přílohu č. 7 zadávací dokumentace – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 12. 9. 2024.

Žádost č. 31

Dle zásad organizace výstavby má být ve II. etapě zrušen sjezd do autosalonu Tesla. Je zrušení sjezdu započítáno v soupisu prací, nebo provede investor na své náklady? Můžete nám objasnit?

Vysvětlení na žádost č. 31

Položky demolice sjezdu jsou součástí soupisu prací stavby.

Žádost č. 32

Pol. 212626 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I, můžete nám prosím objasnit jaké parametry drenážní trubky DN 100 má dodavatel uvažovat (materiál, kruhová tuhost...)?

Vysvětlení na žádost č. 32

Potrubí bude PP SN 8, perforace 360°. Popis byl doplněn k položkám soupisu prací.

K tomuto zadavatel přikládá k tomuto dokumentu aktualizovanou přílohu č. 7 zadávací dokumentace – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 12. 9. 2024.

Žádost č. 33

V soupisu prací, objekt SO 101 se vyskytuje položka č. 21362.1 a č.21362.2 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOKOMPOZITU, které řeší geodrén pod mostem pro konstrukci č.1. V projektové dokumentaci jsme k tomu nic nenašli a není nám tak jasné, kam přesně má být geokompozit uložen a z jakého důvodu je navržen, respektive jakou funkci zde má plnit (odstranění vlhkosti základových konstrukcí, k odvodu vody z rubu stěn a zdí, snižování hladiny spodní vody, plošné odvodnění...)? Navíc jsou zde vykázány 2 varianty s oboustrannou geotextílií a s fólií, můžete nám vše objasnit a doplnit do PD?

Vysvětlení na žádost č. 33

Umístění geodrénu je vyznačeno v příloze 04b Vzorové příčné řezy 2/2. Geodrén bude zabezpečovat doplňkové odvodnění vozovkových vrstev a vrstev v podloží vozovky. Podél

asfaltových vrstev je navržen geodrén s oboustrannou textilií, podél prostoru určeného k zalití směsí CPS I je navržen s nepropustnou folií směrem k této směsi.

Žádost č. 34

SO 101 pol. č. 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM, do jaké konstrukce v rámci projektu spadá tato dlažba a je tato konstrukce započítána ve výměrách soupisu prací? Z popisu položky to patrné není, ve vzorových řezech je tato dlažba naznačena pod mostem jako součást souvrství, ale bez odkazu na konstrukci, v TZ není žádná zmínka. Můžete nám upřesnit skladbu konstrukce a doplnit do projektové dokumentace?

Vysvětlení na žádost č. 34

Nejedná se o vozovkovou konstrukci, ale o způsob úpravy prostoru pod mostem, který je patrný z výkresu 04b Vzorové příčné řezy 2/2. Úprava je vykázána v rámci položek 56333 a 582611.

Žádost č. 35

Konstrukce zpevněných ploch – ve skladbách je uvedena štěrkodrt ŠDA 8/16, 16/32, 32/64 (např. vzorové řezy, nebo technická zpráva). Prosíme o upřesnění, zda v tomto případě platí název štěrkodrt (drcené kamenivo frakce 0-32 nebo 0-63) nebo úzká frakce 8-16, 16-32, 32-64 v tom případě se jedná o kamenivo hrubé drcené tzv. makadam. V rozpočtu jsou použity položky pro štěrkodrt. Upozorňujeme, že úzká frakce drceného kameniva je špatně zhutnitelná a do konstrukce vozovky nevhodná, může tak po realizaci docházet k poklesům a deformaci chodníku. TP 170 projektem navrženou skladbu neobsahuje, skutečně zadavatel trvá na této skladbě?

Vysvětlení na žádost č. 35

Jedná se o drcené kamenivo. Návrh je odsouhlasen budoucím správcem objektu.

Žádost č. 36

SO 116 Sjezdy – Markéty Kuncové novostavba, pol. č. 58260B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 80MM BEZ LOŽE, z jakého důvodu je použita položka pro dlažbu bez lože? V popisu je navíc jasně uvedeno do lože „dlažba 20/10 antracit reliéfní tl. 8 cm do lože z DK fr. 4/8 v tl. 4 cm“, můžete opravit?

Vysvětlení na žádost č. 36

Položka byla opravena

K tomuto zadavatel přikládá k tomuto dokumentu aktualizovanou přílohu č. 7 zadávací dokumentace – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 12. 9. 2024.

Žádost č. 37

Zadavatel v rámci dodatečných informací doplnil výpisy potrubí, tvarovek, armatur. Příloha „343-11_VYPIS_POTRUB_TVAREK_ARMAT“ a „343-12_VYPIS_POTRUB_TVAREK_ARMAT“ jsou totožné a tento výpis patří k objektu SO 342, nikoli k SO 343, výpis k SO 343 chybí. Dále postrádáme výpis pro objekt SO 347. Můžete vše doplnit?

Vysvětlení na žádost č. 37

Zadavatel přikládá k tomuto souboru následující přílohy:

- **Příloha D.1.09 Výpis potrubí, tvarovek a armatur (SO 347 – ÚPRAVA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY MARKÉTY KUNCOVÉ 14a)**
- **Příloha D.1.11 Výpis potrubí, tvarovek a armatur (SO 343 – ÚPRAVA VODOVODU ul. MARKÉTY KUNCOVÉ – DN 800)**
- **Příloha D.1.12 Výpis potrubí, tvarovek a armatur (SO 342 – ÚPRAVA VODOVODU ul. MARKÉTY KUNCOVÉ – DN 400)**

Žádost č. 38

V projektu jsou navrženy podélné drenáže z důvodu odvodnění (SO 101, SO 102, SO 124), z dokumentace však nejsou patrné rozměry drenážních rýh, respektive hloubky. Může zadavatel určit jaké rozměry má dodavatel uvažovat pro ocenění a doplnit do vzorových příčných řezů?

Vysvětlení na žádost č. 38

Rozměry drenážních rýh jsou patrné z vzorových řezů, které jsou součástí projektové dokumentace (přílohy č. 6 zadávací dokumentace).

Žádost č. 39

V objektu SO 101 je uvedena položka č. 1 poplatky za skládku – zemina a kamení v množství jen 1 571,426 tuny, ale součet položek výkazu pod položkou tomu neodpovídá,

a i u odkopávek (položka č. 12) je úplně odlišné množství. Můžete prosím položku poplatku prověřit a případně upravit?

Vysvětlení na žádost č. 39

Součet v položce č. 1 byl opraven. Jednotlivé výměry, ze kterých se skládá položka č. 12 jsou identicky uvedeny i v položce č. 1. Z tohoto hlediska je výpočet převzat správně.

K tomuto zadavatel přikládá k tomuto dokumentu aktualizovanou přílohu č. 7 zadávací dokumentace – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 12. 9. 2024.

Přílohy:

Příloha č. 1	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 12. 9. 2024
Příloha č. 2	Příloha D.1.09 Výpis potrubí, tvarovek a armatur (SO 347 – ÚPRAVA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY MARKÉTY KUNCOVÉ 14a)
Příloha č. 3	Příloha D.1.11 Výpis potrubí, tvarovek a armatur (SO 343 – ÚPRAVA VODOVODU ul. MARKÉTY KUNCOVÉ – DN 800)
Příloha č. 4	Příloha D.1.12 Výpis potrubí, tvarovek a armatur (SO 342 – ÚPRAVA VODOVODU ul. MARKÉTY KUNCOVÉ – DN 400)

Závěr

Výše uvedené žádosti byly zadavateli zaslány po lhůtě stanovené § 98 odst. 3 ZZVZ. Zadavatel v tomto souboru vysvětlení zadávací dokumentace však přistoupil k vysvětlení a změně zadávací dokumentace. Z důvodu změny zadávací dokumentace zadavatel a v souladu se zásadou přiměřenosti zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Konec lhůty pro podání nabídek je nyní NOVĚ stanoven na 7. 10. 2024 do 14:00 hodin.

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby sledovali profil zadavatele, kde budou všechna následující vysvětlení, jakož i případná doplnění nebo změny zadávacích podmínek zveřejňovány v souladu se zákonnými pravidly ZZVZ.

V Brně dne 12. 9. 2024

Mgr. Oldřich Kozumplík
KROUPALIDÉ advokátní kancelář s.r.o.
zástupce zadavatele