



Puttner, s.r.o.
Antonín Kovařík
Šumavská 15
602 00 B r n o

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
13193/2022/5040VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Fidrmuc / 543171561BRNO / DATUM
1.7.2022**Elektropřípojka TJ Favorit**

Vyjádření k dokumentaci pro vydání územního souhlasu

K předložené projektové dokumentaci, jejímž předmětem je vybudování přípojky vedení NN pro areál TJ Favorit v ulici Křížkovského a Bauerově (pozemek p.č. 948/16, 948/17, 948/9, 1023/25, 954/9, 1023/76, 1023/149, 1023/24, 1023/109, 1023/62 v k.ú. Pisárky), Vám sdělujeme naše stanovisko.

- Ulicí Křížkovského a Bauerovou jsou vedeny naše autobusové linky. Po dobu stavby nesmí být na linkách MHD narušena plynulost a bezpečnost provozu.
- Stavební nebo jiná činnost v prostoru komunikace s provozem MHD musí být prováděna tak, aby byla zachována minimální průjezdná šířka 3,5 m.
- Místo výkopových prací staticky zabezpečte, bezpečnostně označte a vybavte příslušným dopravním značením. Výkopové práce provádějte mimo dopravní špičku.
- Přechod komunikace s provozem MHD požadujeme provést vhodnou bezvýkopovou technologií.
- V případě zřízení těžkého přemostění nesmí dojít ke zvýšení nivelety vozovky.
- Nezbytné dotčení dopravy, návrh dopravních opatření a projekt přechodného dopravního značení projednejte v předrealizační fázi s pracovníky Odboru přípravy provozu – pan Chudáček tel. 543171415 nebo e-mail pchudacek@dpmb.cz.


Další připomínky k projektové dokumentaci nemáme.

S pozdravem

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Doručovací číslo: 65646


Ing. Vítězslav Žůrek
technicko-provozní ředitel