




VÝKRES ZÁKLADŮ



VÝKRES VÝKOPŮ




ŘEZY VÝKOPY



ŘEZ VÝKOPY

ŘEZ A1-A1'



ZMĚNY A OPRAVY DLE POŽADAVKŮ MMB 15.04.2023:

1. Výkres základů rampy
2. Doplnění do řezu výškových úrovní osazení základových patek vůči $\pm 0,000$ 1NP objektu.
3. Zakreslení návaznosti stávající budovy na rampu, vzdálenost základů rampy od zdi budovy školy
4. Upřesnění že betonáž se předpokládá přímo do výkopu.

ZMĚNY A OPRAVY DLE POŽADAVKŮ MMB 25.05.2023:

1. Doplnění příčných řezů ☐ ☐ ☐
Pro upřesnění polohy rampy vůči budově školy výkopy byly navíc okótovány příčně

Objem výkopů 5,37 m³

POZNÁMKY:

PŘED ZAČLENÍM BOURACÍCH A ZEMNÍCH PRACÍ ZAJISTÍ DODAVATEL STAVBY VYTÝČENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENISTI A V JEHO BEZPŘOSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI A V PLOŠE VÝKOPŮ ZASAHOJÍCÍCH DO OCHRANNÝCH PÁSEM STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.


VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY DO MAX. HL. 1,4 M BUĐOU SVISLÉ NEPAŽENÉ.

PŘEDPOKLÁDÁ SE BETONÁŽ PŘÍMO DO VÝKOPŮ, BEZ DODATEČNÉHO BEDNĚNÍ

SKUTEČNÝ STAV ZÁKLADŮ A STĚN V SUTERÉNU BUDE ZJIŠTĚN PO ZAPOČETÉ STAVEBNÍ PRÁCI. BĚHEM VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE NEBYLY PROVEDENY PRŮZKUM A SONDY

I. FÁZE

REVIZE 25.05.2023
±0,000= 220,15 BPV

Zodpovědný projektant		Hlavní inženýr projektu	Vypracoval	 kancelář : Jelčná 29a, 621 00 Brno info@pamarch.cz, https://www.pamarch.cz tel. +420 775 377 554	
Ing. arch. Robert Ševčík		Ing. arch. Olena Slawinski	Ing. arch. Olena Slawinski		
Stavebník: Statutární město Brno Městská část Brno-Komín, Vavřínečká 733/15, 624 00 Brno				Formát	A1
Místo stavby: Pastviny 70, 624 00 Brno-Komín				Datum	11/2022
Název stavby: Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny, Brno-Komín				Účel dokumentace:	DSP, DPS
				Číslo zakázky:	131a
Stavební objekt: SO 01				D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	
Obsah: VÝKRES VÝKOPŮ, ZÁKLADŮ VÝROBEK Z/22 - rampa				Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: D.1.1-1S