


ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	 KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA	
ING. JAROSLAV KRESLÍK	ING. JAROSLAV KRESLÍK		
<i>Kreslil</i>	<i>Kreslil</i>		
INVESTOR: MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 1 BRNO		FORMÁT	2xA4
CHLAZENÍ 4. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ OBJEKT MMB HUSOVA 3 602 00 BRNO		DATUM	09/2024
		STUPEŇ	DPS
		ZAK. Č.	
D.1.03 EL. ROZV. SILNOPROUDÉ – SOUPIS KABELŮ		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU E02

## Soupis kabelů

### Rozvaděč RH

OZNAČENÍ	TYP KABELU	DÉLKA [m]	NAPĚTÍ [V]	ODKUD	KAM	ZAŘÍZENÍ
WL401	CYKY-J 5x6	64	400	RH	E401	Venkovní jednotka - střecha nad vestibulem (13kW)

### Rozvaděč RS4.1

OZNAČENÍ	TYP KABELU	DÉLKA [m]	NAPĚTÍ [V]	ODKUD	KAM	ZAŘÍZENÍ
WL411	CYKY-J 3x1,5	179	230	RS4.1	E411	Vnitřní jednotky - 4.NP (1,3kW)

**POZNÁMKA:** DÉLKY VODIČŮ BUDOU UPŘESNĚNY PŘI MONTÁŽI.