



HZSBX009NSFF



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

krajské ředitelství

Štefánikova 32, 602 00 Brno

Č. j.: HSBM- 7027-3/2022
Datum: 27. 10. 2022
Vyřizuje: kpt. Ing. Zdeněk Kutlvašr
por. Ing. Jana Steinbauerová
Tel.: 950 639 115
E-mail: zdenek.kutlvasr@firebrno.cz
Počet stran: 3
Počet příloh: 1/PBŘ

Adresát:
HB Projekt Plus, s.r.o.
Jaroslava Foglara 862/5
639 00 Brno

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby:

ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně

Místo stavby:

Jana Broskvy 388/3, Chrlice, 643 00 Brno
k. ú.: Chrlice, parc. č. 1075, 1081

Stavebník:

Městská část Brno - Chrlice, IČO 44992785,
Chrlické náměstí 1/4, Chrlice, 643 00 Brno

Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
ověřil: Ing. Richard Bílek, ČKAIT 1005372
datum: červenec 2022

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále jen „HZS JMK“) obdržel dne 5.10.2022 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci a v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů k ní vydává následující koordinované závazné stanovisko dle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

HZS JMK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., **souhlasné závazné stanovisko.**

Odůvodnění:

HZS JMK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení:
název: *Přístavba jídelny*
ověřil: *Ing. Zuzana Dorazilová, ČKAIT 1004117*
datum: *září 2022*

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS JMK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, (dále jen „HZS JmK“), jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o Hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 239/2000 Sb., o IZS“), a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudil projektovou dokumentaci a k uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko s podmínkou.**

Podmínka:

V souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) a § 16 písm. a) zákon č. 239/2000 Sb., o IZS, HZS JmK požaduje, aby při stavební rekonstrukci nebyla narušena funkčnost sirény umístěné na objektu ZŠ a MŠ Jana Broskvy, případně v době stavební rekonstrukce bylo varování obyvatelstva zabezpečeno odpovídajícím náhradním způsobem.

HZS JmK dále požaduje, aby jakákoliv manipulace se sirénou umístěnou na předmětném objektu jakožto koncovým prvkem varování (vč. technologické skříně) podle ustanovení § 9, odst. 1 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhl. č. 380/2002 Sb.“), byla předem ohlášena technikovi KIS HZS por. Ing. Liboru Bílkovi, tel: 950 630 133 / 724 607 059.

Odůvodnění:

Za účelem zajištění připravenosti obce na mimořádné události a podílení se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva obecní úřad a starosta obce zajišťuje varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím.

HZS JmK dále sděluje, že předmětná lokalita se dle nám známých stacionárních, geograficky definovatelných zdrojů ohrožení nenachází v zóně havarijního plánování, není ohrožena přirozenou povodní, průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní na vodním díle, ani se v její těsné blízkosti nenachází žádné zdroje ohrožení vedené v Havarijním plánu Jihomoravského kraje.

HZS JmK vycházel při vydání stanoviska z těchto podkladů:

- Předložená dokumentace
- Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 10 odst. 6
- Vyhláška č.380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, § 6, 9, 22
- Havarijní plán Jihomoravského kraje

Závěr

HZS JMK na základě výše uvedených závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO S PODMÍNKOU.

Upozornění:

Požárně nebezpečný prostor posuzované stavby přesahuje hranici stavebního pozemku.

Otisk úředního razítka



kpt. Ing. Zdeněk Kutlvašr
referent
úřední osoba