



- LEGENDA ZNAČEK PO
- HRANICE PŮ
  - N1.01-II OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU-SPB
  - REI 45/DP1 POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE
  - REW 45/DP1 POŽ.ODOLNOST STROPNÍ KONSTR.
  - EW 30/DP3 POŽÁRNÍ UZÁVĚRA OTVORŮ
  - (D1) DVEŘE BEZ MOŽNOSTI UZAMČENÍ
  - C SAMOZAVÍRAČ POŽ.UZÁVĚRŮ OTVORŮ
  - △ PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ (21A)
  - ← SMĚR ÚNIKU OSOB VNITŘ OBJEKTU
  - ⊗ NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ - PODROBNÉ UMÍSTĚNÍ DLE PROJ. NN
  - - - POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR
  - ☐ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE V MŠ
  - 🔊 DOMÁCÍ ROZHLAS S NUCENÝM POSLECHEM V CELÉM OBJEKTU KROMĚ TECHNICKÝCH MÍSTNOSTÍ
  - ✉ TLAČÍTKO PRO OVLÁDÁNÍ DOMÁCÍHO ROZHLASU S NUCENÝM POSLECHEM - NZS
  - 🔦 OPTI CKO KOUŘOVÉ A TEPLOTNÍ ČIDLO VE TRÍDÁCH A PŘÍPRAVNĚ JÍDEL PRO SPUŠTĚNÍ SAMOTIŽNÉ ROLETY
  - 🚒 POŽÁRNÍ KLAPKY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ SAMOČINNÉ EI15-C
  - 🟩 POŽÁRNÍ ÚSEK BEZ POŽÁRNÍHO RIZIKA

- LEGENDA POŽÁRNÍCH ODOLNOSTÍ
- (S1) VÝTAHOVÁ ŠACHTA - II. SPB
    - △ REI 15/DP1 - požárně dělící konstrukce - REI 15/DP1
    - požární úzávěry - EW 15/DP1
  - (S2) INSTALAČNÍ ŠACHTA - II. SPB
    - požárně dělící konstrukce - EI 15/DP1
    - požární úzávěry - EW 15/DP1
  - (PR) PROTIPOŽÁRNÍ SAMOTIŽNÁ ROLETA-VÝDEJNA JÍDEL
    - požární úzávěra v otevřeném podávacím okenku jídel s čidly a vlastní UPS - EW 15/DP1