

Č.MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M <sup>2</sup>
<b>501</b>	ATRIUM	18,96
<b>502</b>	CHODBA	48,14
<b>503</b>	KANCELÁŘ ODDĚLENÍ III	22,13
<b>504</b>	KOUPELNA	2,92
<b>505</b>	ZADVĚŘÍ	3,80
<b>506</b>	KOMORA	0,95
<b>507</b>	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	11,05
<b>508</b>	KOMORA	2,18
<b>509</b>	CHODBA	2,70
<b>510</b>	TRÍLŮŽKOVÝ POKOJ	21,86
<b>511</b>	KOMORA	0,67
<b>512</b>	ZADVĚŘÍ	4,57
<b>513</b>	KOUPELNA	2,92
<b>514</b>	CHODBA	29,07
<b>515</b>	ÚKLIDOVÁ KOMORA	0,97
<b>516</b>	NEOSAZENO	–
<b>517</b>	KOMORA	0,95
<b>518</b>	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	11,05
<b>519</b>	KOMORA	2,18
<b>520</b>	CHODBA	2,70
<b>521</b>	TRÍLŮŽKOVÝ POKOJ	21,86
<b>522</b>	KOMORA	0,67
<b>523</b>	ZADVĚŘÍ	4,57



1. POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR. ODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EI 30-C Sm DP1 (DP3)
2. POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR. ODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EI 30-C DP1 (DP3)
3. POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR. ODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EI 30-C Sm DP3
4. POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR. ODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EI 30-C DP3
5. POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR. ODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EI 15-Sm DP1
6. POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR. ODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EW 30-C DP3
7. POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR. ODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EW 15 DP1
8. POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR. ODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EI 15 DP1
9. POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR. ODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EW 15-C DP1
10. POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR. ODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EW 30-DP3

HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ  
 CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU "A" S NUCENÝM VĚTRÁNÍM  
 OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU - STUPEŇ PB  
 POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STĚNY, SLOUPU, PRŮVLAKU  
 POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE  
 VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ  
 SMĚR ÚNIKU (OZNAČUJE DVEŘE NA ÚNIKOVÉ CESTĚ)  
 POŽ.ÚSEK VYBAVENÝ NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM  
 NÁSTĚNNÝ HADICOVÝ SYSTÉM s tvarové stlačené hadici j.m.sv.19 mm, d.30 mm

OBSLUŽNÉ POLE PO  
KLÍČOVÝ TREZOR PO

**m 1:125**

08/2018