

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M ²	Č.MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
101	ATRIUM	18,96	137	ZÁDVEŘÍ	4,57
102	CHODBA	48,14	138	KOUPELNA	2,89
103	KANCELARŠ ODDĚLENÍ I	22,13	139	VRÁTNICE	20,38
104	KOUPELNA	2,92	140	KOUPELNA	2,89
105	ZÁDVEŘÍ	3,80	141	ZÁDVEŘÍ	3,80
106	KOMORA	0,95	142	KOMORA	0,95
107	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	11,05	143	VSTUPNÍ HALA	13,42
108	KOMORA	2,18	144	CENTRÁLNÍ ER	0,67
109	CHODBA	2,70	145	KUCHYŇKA – PŘÍPRAVNA	20,38
110	TRÍLŮŽKOVÝ POKOJ	21,86	146	KOMORA	0,95
111	KOMORA	0,67	147	ZÁDVEŘÍ	3,80
112	ZÁDVEŘÍ	4,57	148	KOUPELNA	2,89
113	KOUPELNA	2,92	149	PŘÍSTAVBA LŮŽKOVÉHO EVAKUAČNÍHO VÝTAHU	5,52
114	CHODBA	22,13	150	PŘÍSTAVBA POŽÁRNÍHO SCHODIŠTĚ	30,00
115	ZÁLOŽNÍ ZDROJ – VÝTAH	0,98	151	BALKON	3,80
116	KOMORA	0,95	152	BALKON	3,56
117	NEOSAZENO	–	153	BALKON	1,72
118	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	11,05	154	BALKON	3,63
119	KOMORA	2,18	155	BALKON	3,87
120	CHODBA	2,70	156	BALKON	3,88
121	TRÍLŮŽKOVÝ POKOJ	21,86	157	BALKON	3,88
122	KOMORA	0,67	158	BALKON	4,15
123	ZÁDVEŘÍ	4,57			
124	KOUPELNA	2,92			
125	SCHODIŠTĚ	4,33			
126	STROJOVNA VZT	4,58			
127	VÝTAH	7,02			
128	KANCELARŠ ŘEDITELE	20,38			
129	KOUPELNA	2,88			
130	ZÁDVEŘÍ	3,80			
131	KOMORA	0,95			
132	DVOULŮŽKO VÝPOKJ	10,20			
133	KOMORA	2,18			
134	CHODBA	2,70			
135	TRÍLŮŽKOVÝ POKOJ	20,11			
136	KOMORA	0,67			



LEGENDA POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ

- POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR.OODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EI 30-C Sm DP1 (DP3)
- POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR.OODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EI 30-C DP1 (DP3)
- POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR.OODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EI 30-C Sm DP3
- POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR.OODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EI 30-C DP3
- POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR.OODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EI 15-Sm DP1
- POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR.OODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EW 30-C DP3
- POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR.OODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EW 15 DP1
- POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR.OODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EI 15 DP1
- POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR.OODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EW 15-C DP1
- POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR.OODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EW 30-DP3

LEGENDA ZNAČEK PO

- HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
- CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU "A" S NUCENÝM VĚTRÁNÍM
- OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU - STUPEŇ PB
- POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ OODOLNOST STĚNY, SLOUPU, PRŮVLAKU
- POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ OODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE
- VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ
- SMĚR ÚNIKU (OZNAČUJE DVEŘE NA ÚNIKOVÉ CESTĚ)
- POŽ.ÚSEK VYBAVENÝ NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM
- NÁSTĚNNÝ HADICOVÝ SYSTÉM s tvarové stáloú hadicí (jm.sv.19 mm, dl.30 m)

- CO2
- PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ (has.schopnostmin. 113B,C)
- PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ (has.schopnost min.34A, 183B,C)
- POŽÁRNÍ ÚSEK STŘEŽENÝ ELEKTRICKOU POŽÁRNÍ SIGNALIZACÍ
- ÚSTŘEDNA EPS - HLAVNÍ, VEDELEJŠÍ
- POŽÁRNÍ ÚSEK S AKUSTICKÝM POPLACHOVÝM ZAŘÍZENÍM
- VYPÍNAČ EL.NAPÁJENÍ "CENTRAL STOP"
- VYPÍNAČ EL.NAPÁJENÍ "TOTAL STOP"
- OBSLUŽNÉ POLE PO
- KLÍČOVÝ TREZOR PO