

Předmět:

RE: RE: ZOO Brno - dotaz na záv. stanovisko

From: Hebronová Petra <petra.hebronova@firebrno.cz>

Sent: Wednesday, February 2, 2022 9:44 AM

To: Kateřina Kapsová <kapsovak@post.cz>

Subject: Re: RE: ZOO Brno - dotaz na záv. stanovisko

Dobrý den,

na základně poskytnutých podkladů jde o stavby (schodiště, vyhlídka, výběh). V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, se státní požární dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) nevykonává u staveb kategorie 0, nepředstavujících zvláštní nebezpečí, ani u staveb kategorie I, představujících mírné nebezpečí.

S pozdravem

por. Ing. Petra Hebronová

kontrolní činnost

**Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
krajské ředitelství**

Štefánikova 32, 602 00 Brno

tel.: +420 950 639 103

e-mail: petra.hebronova@firebrno.cz

web: www.firebrno.cz

From: Kateřina Kapsová <kapsovak@post.cz>

Sent: Sunday, January 23, 2022 6:46 PM

To: 'petra.hebronova@firebrno.cz' <petra.hebronova@firebrno.cz>

Subject: ZOO Brno - dotaz na záv. stanovisko

Dobrý den paní Hebronová,

psala jste závazné stanovisko k mnou posledně projednávanému projektu v ZOO Brno, proto se na Vás obracím s prosbou.

Momentálně začínám projednávat pro ZOO další záměr - jedná se o rozšíření stávajícího výběhu ledního medvěda. Kromě samotné stavby výběhu (žb stěny, úprava přístupu ze stávajícího výběhu medvěda, oplocení) je navržena demolice části stávající ohradní zdi a nový přístup pro návštěvníky (schodiště a vyhlídka). Dále je navržena přeložka areálového vodovodu a úprava a doplnění stávajícího el. ohradníku.

Projektant píše k PBŘ ve zprávě B na str. 27:

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení není u rozšíření výběhu ledních medvědů bez navržených vnitřních prostor ani jiných hmotných objektů a bez jakéhokoli technologického vybavení zpracováno. Stavba nevytváří žádná požární rizika ani nezasahuje do ploch využívaných pro vedení zásahu HZS. Stávající stavby v okolí nejsou navrženou stavbou dotčeny a nemění tak jejich podobu ani způsob využití, který by byl důvodem zpracování PBŘ.

Přikládám zprávu a situace – pro případné doplnění PD mne neváhejte kontaktovat.

Mohla bych Vás požádat o informaci, zda takováto stavba bude podléhat posouzení HZS?

Předem děkuji za odpověď.

V případě jakéhokoli dotazu k projektu mne, prosím, kontaktujte.

S přáním pěkného dne

Kapsová K.

Ing. Kateřina Kapsová

projekční a inženýrská činnost v investiční výstavbě

Tel.: 608 568 247