

LEGENDA:


- Rozváděč
- Zásuvková skříň vč. jištění, osazená 2x 230V/16A, 1x 400V/16A
- Zásuvka jednonásobná, vestavná, IP20; IP44
- Zásuvka jednonásobná, vestavná, s přepětovou ochranou IP20
- Zásuvka jednonásobn, vestavná IP44 – umístěná ve výklenku osazeném dvířky
- Zásuvky jednonásobné umístěné ve společném X–rámečku, 1. zřs. s přepětovou ochranou
- Volný vývod pro napájení technologií 230V
- Volný vývod pro napájení technologií 400V
- Rozváděč MaR
- Napájení zdroje pro přivolání pomoci OSSP – zdroj dodávky SLP
- Systémová požární uprávka v hranicích požárního úseku

POZNÁMKA:

Rozvodná soustava v objektu: 3+N+PE, 50 Hz, 400/230 V, sít TN–C–S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000–4–41, ed. 3
čl. 411.3.1 ochranné uzemnění a ochranné pospojování
čl. 411.3.2 automatické odpojení v případě poruchy
čl. 411.3.3 dodatečné požadavky pro zásuvky
čl. 411.3.4 doplňující požadavky pro světelné obvody v sítích TN a TT
čl. 411.4 sítě TN
El. instalace bude uložena nad podhledy, ve žlabech nebo v podlahách.
Prostředí dle ČSN 33 2000–5–51 ed. 3 – viz. technická zpráva

Legenda místností 2NP

Č.M.	Popis	S.V. (mm)	Plocha (m2)
2.01	Zádveří	2700	25,55
2.02	Vstupní hala	3000	187,46
2.03	Hala – přezouvací zóna	3000	113,12
2.04	Pokladny	2700	12,36
2.05	Schodiště	2600	24,63
2.06	Společné šatny	3000	226,78

VYPRACOVAL Ing. K. Svobodová	ODP. PROJ. PROFESE Ing. K. Svobodová	KONTROLOVAL	HL. INŽ. PROJEKTU Ing. arch. V. Brucker	CENTROPROJEKT GROUP a.s. STEFÁNKOVA 167 760 01 ZLÍN
MÍSTO STAVBY: Brno–Královo Pole, MPS Lužánky, ulice Sportovní 4				
STAVEBNÍK: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno				
STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY				FORMAT 10x44
SO 01 – PLAVECKÝ BAZÉN D.1.4e TPS SILNOPROUDÉ INSTALACE				DATUM 06/2020
				STUPEŇ DPS
				MĚŘÍTKO 1:100
				ZAK. ČÍSLO: 170996
SILNOPROUDÉ ROZVODY 2.NP				ARCHIVNÍ KÓD PROF. ČÍS. VÝKRESU DOD. D1T D 103