

HDS Křenová 47
BUDE PROVEDENA OPRAVA A PŘESTROJENÍ
A PŘESTROJENÍ NA POJ. SADU 3x 250A/gG,
POJ. SPODEK VEL. 00

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ PONECHANÉ

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ RUŠENÉ

DOČASNÉ VEDENÍ V RÁMCI VÝSTAVBY

NOVÉ VEDENÍ

EK1 — NOVÁ ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICESE SVORKAMI PRO PŘIPOJENÍ NOVÉHO KE STÁVAJÍCÍMU VEDENÍ PRO OBJEKT KŘENOVÁ 49

POZNÁMKA:
Vedení v trubkách uložené na hořlavém povrchu provest dle ČSN 33 2312.

Č. změny:	Popis:	Datum:	Podpis:
1	Změna připojení objektu Křenová 49	08/2020	

Paré	Razítko	HIP: Ing. arch. David Vrtek	Zodpovědný projektant: Stanislav Rosypal	Vypracoval: Stanislav Rosypal
		Okres: Brno město	Místo: Křenová 49	
		Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno 602 00		
		Akce: ZMĚNA 1 - Napájení a měření objektu Křenová 49, p.č.153/1 z objetu Křenová 47		
	ČÍSLO ZAKÁZKY: 0217 DATUM: 07/2017 STUPEŇ PD: DPS	Profese: Silnoproudá elektrotechnika Výkres: Situace po skončení rekonstrukce BD Křenová 47 - Hlavní vedení elektroinstalace		

MINIHOUSE
podpora SW ArchiCAD
DUŁÁNEK 13
615 00 Brno - ŽIDENICE
+420 0724 02 37 07
E-mail: minihouse@seznam.cz

Datum:	20.07.2017
Měřítko:	1:100
Formát:	6x A4
číslo výkresu:	D4.5 2.1-B

Projekt byl zpracován SW ArchiCAD