

DŘEVĚNÉ VÝPLNĚ–JEŘÁBKOVÁ 4

| OZN. | POPIS VÝR. | SCHÉMA | KS | POZNÁMKA |
|------|-------------|--------|----|--|
| T01 | 1200/1200mm | | 4 | <p>Okno dvojkřídlové do štlupu otevíravé</p> <p>Profil a materiál: stavební hloubka min. 68mm., smrková lepená min. třívrstvá lamela–s uf pro dosažení Uw celého okna 1.20W/M2.K, povrchová úprava krycí nátěr odstín bílá barva lomená, víceúprňová povrchová ochrana. Poloměry zakřivení hran budou 3–5mm. Bude tvarově i pohledově odpovídat původním oknům na fasádě.</p> <p>Zasklení: izolační dvojsklo 4–16–4 s Ug=1,1W/m2.K. kompozitový distanční rámeček barvy slonová kost RAL 9001, hloubka zasklívací drážky 28mm.</p> <p>Kování: Rektifikovatelné panty, u hor. křidel výklop. mechanismus barva a vzhled klik–surová mosaz historizující vzhled .</p> <p>Okapnice: Dřevěná, dodávka včetně parapetní dřevotřísk. desky šířky cca 300mm s laminovaným povrchem a včetně případného odbetonování.</p> <p>Stáv.výplně: nepůvodní kastlová okna šířky cca 250mm NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ</p> |
| T02 | 1260/2100mm | | 8 | <p>Okno dvojkřídlové do štlupu otevíravé se sklopným nadsvětlíkem</p> <p>Profil a materiál: stavební hloubka min. 68mm., smrková lepená min. třívrstvá lamela–s uf pro dosažení Uw celého okna 1.20W/M2.K, povrchová úprava krycí nátěr odstín bílá barva lomená, víceúprňová povrchová ochrana. Poloměry zakřivení hran budou 3–5mm. Bude tvarově i pohledově odpovídat původním oknům na fasádě.</p> <p>Zasklení: izolační dvojsklo 4–16–4 s Ug=1,1W/m2.K. kompozitový distanční rámeček barvy slonová kost RAL 9001, hloubka zasklívací drážky 28mm.</p> <p>Kování: Rektifikovatelné panty, u hor. křidel výklop. mechanismus barva a vzhled klik–surová mosaz historizující vzhled .</p> <p>Okapnice: Dřevěná, dodávka včetně parapetní dřevotřísk. desky šířky cca 300mm s laminovaným povrchem a včetně případného odbetonování.</p> <p>Stáv.výplně: nepůvodní kastlová okna šířky cca 250mm NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ</p> |
| T03 | 1660/2300mm | | 8 | <p>Okno trojkřídlové se sloupkem do štlupu otevíravé se sklopným nadsvětlíkem</p> <p>Profil a materiál: stavební hloubka min. 68mm., smrková lepená min. třívrstvá lamela–s uf pro dosažení Uw celého okna 1.20W/M2.K, povrchová úprava krycí nátěr odstín bílá barva lomená, víceúprňová povrchová ochrana. Poloměry zakřivení hran budou 3–5mm. Bude tvarově i pohledově odpovídat původním oknům na fasádě.</p> <p>Zasklení: izolační dvojsklo 4–16–4 s Ug=1,1W/m2.K. kompozitový distanční rámeček barvy slonová kost RAL 9001, hloubka zasklívací drážky 28mm.</p> <p>Kování: Rektifikovatelné panty, u hor. křidel výklop. mechanismus barva a vzhled klik–surová mosaz historizující vzhled .</p> <p>Okapnice: Dřevěná, dodávka včetně parapetní dřevotřísk. desky šířky cca 300mm s laminovaným povrchem a včetně případného odbetonování.</p> <p>Stáv.výplně: nepůvodní kastlová okna šířky cca 250mm NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ</p> |