PŮDORYS 3.NP

LEGENDA

INSTALACE
KABELY CYKY, CYA
Cu–V180 P30–R, TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ TŘÍDY B2ca,s1,d0 (FUNKČNÍ SCHOPNOST PŘI POŽÁRU= Cu X VE VÝKRESE
TRUBKY/DRÁT

ULOŽENÍ
VOLNĚ V SDK STĚNÁCH, NAD PODHLEDY, V TRUBKÁCH V PODLAZE, VE STROPĚ A V TRUBKÁCH NAD PODHLEDY (OKENICE), V LIŠTÁCH PO NÁBYTKU, POD OMÍTKOU, V PARAPETNÍCH KABELOVÝCH ŽLÁBECH
KABELY V ŠACHTĚ PEVNĚ PŘICHYCENY KE KABELOVÉMU ŽLABU UPEVNĚNÉMU KE ZDĚNÉ STĚNĚ ŠACHTY

ROZVODY KE ZDROJI SIGNALIZACE "HANDICAP" – CYKY–J3x1,5
ROZVODY K NAPÁJENÍ AUTOM. PISOÁRŮ – CYKY–J3x1,5
ROZVODY KE STŘEŠNÍM VPUSTÍM – CYKY–J3x1,5
ROZVODY K ROLETÁM – CYKY–J3x1,5 , OD CENTRÁL.OVLADAČE CYKY–J5x1,5 (m.č.3.14), TRUBKY Ø32/DRÁT
ROZVODY K ZÁSUVKÁM – CYKY–J3x2,5
ROZVODY K OKENICÍM – CYKY–J3x2,5/TRUBKY Ø32 S DRÁTEM
ROZVODY KE KLIMA JEDNOTKÁM – CYKY–J3x2,5
ROZVODY OSTATNÍ – DLE POPISU VE VÝKRESE

ZÁSUVKY, OVLADAČE ŽALUZIÍ, OVLADAČE OKENIC – ZAPUŠTĚNÉ PROVEDENÍ, TYP DLE INVESTORA, KRYTÍ IP20
OVLADAČE ŽALUZIÍ A OKENIC – VÝŠKA 1,1m NAD PODLAHOU
ZÁSUVKY – VÝŠKA 0,3m NAD PODLAHOU (POKUD NENÍ VE VÝKRESE UVEDENO JINAK)
POŽÁRNÍ TLAČÍTKO – NÁSTĚNNÉ PROVEDENÍ, VÝŠKA 1,1m NAD PODLAHOU

- OVLADAČ ŽALUZIÍ, OKENIC 10A/250V AC, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ
- ZÁSUVKA, DVOJZÁSUVKA 16A/250V AC, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ
- ZÁSUVKA 16A/250V AC, ozn.COPY, DATAPROJEKTOR, INTERAKT. TABULE – S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU SPD typ3, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ
- ZÁSUVKA 16A/250V AC, ozn.PC – S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU SPD typ3 BARVA KOUŘOVÁ ŠEDÁ
- ZÁSUVKA 16A/250V AC, ozn.PC – S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU SPD typ3 BARVA KOUŘOVÁ ŠEDÁ

PROSTŘEDÍ (ČSN 33 2000–5–51 ed.3+Z1+Z2, ČSN 33 2000–4–41 ed.3+Z1+Z2)
AB5, AD1 – PROSTORY NORMÁLNÍ S JEDNOZNAČNÝMI VNĚJŠÍMI VLIVY
UMÝVADLO, DŘEZ – UMÝVACÍ PROSTOR DLE ČSN 33 2130 ed.4

3NPE, 400/230V, 50Hz stř. TN–C–S
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

REVIZE 1 - 02/2025

INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO	DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 196/1, 602 00 BRNO
MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠÁMALOVA, BRNO – ŽIDENICE	
STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT :	ia arch atelier Slavíčkova 1a, 638 00 Brno IČO: 282 79 999 DIČ: CZ 282 79 999
PROFESE : D.1.4.6 SILNOPROUDÉ INSTALACE	STAVEBNÍ OBJEKT : SO 01 – MŠ A ZŠ
VEDOUCÍ PROJEKTANT : ING.ARCH. IVO ŠVÁBENSKÝ	PROJEKTANT ČÁSTI PD: ING.NADĚŽDA RYSOVÁ – projekce elektro Kliny 25, 615 00 Brno tel.: +420 731 200 012 IČ: 441 45 195
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. NADĚŽDA RYSOVÁ	
VYPRACOVAL : ING. NADĚŽDA RYSOVÁ	
KONTROLOVAL : ING.ARCH. MARTIN BORÁK	
NÁZEV VÝKRESU : PŮDORYS 3.NP – ZÁSUVKY A OSTATNÍ	DATUM : 12/2021 MĚŘÍTKO : 1:50 ČÍSLO VÝKRESU : D.1.4.6.11