



### LEGENDA ZNAČEK PO

- HRANICE PŮ
- N5.01-III OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU-SPB
- REI 45/DP1 POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE
- REW 45/DP1
- POŽ.ODOLNOST STROPNÍ KONSTR.
- EW 30/DP3 POŽÁRNÍ UZÁVĚRA OTVORŮ
- C SAMOZAVÍRAČ POŽ.UZÁVĚRŮ OTVORŮ
- KU KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ
- UMÍSTĚNÍ VYPÍNAČE PRO ZAPNUTÍ VĚTRACÍHO ZAŘÍZENÍ DO CHODU(VENTILÁTOR)

- (PK) DVEŘE OPATŘENÉ PANIKOVÝM KOVÁNÍM DLE ČSN EN 179 U UZAMYKATELNÝCH DVEŘÍ PANIKOVÁ KLIKA PRO JEDNOKŘÍDLÉ A HRAZDY PRO DVOUKŘÍDLÉ
- SMĚR A DĚLKA ÚNIKOVÝCH CEST
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ - PODROBNÉ UMÍSTĚNÍ DLE PROJ. NN
- PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ (21A)
- SMĚR ÚNIKU OSOB UVNITŘ OBJEKTU
- POČET OSOB NA VÝCHODU Z ÚNIKOVÉ CESTY
- UMÍSTĚNÍ HLÁŠIČE REAGUJÍCÍHO NA KOUŘ PRO ZAPNUTÍ VĚTRACÍHO ZAŘÍZENÍ

- POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR
- VNITŘNÍ POŽÁRNÍ HYDRANT S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ DÉLKY 30 M O JMENOVITÉ SVĚTLOSTI 19 MM
- UMÍSTĚNÍ NOUZOVÉHO ZDROJE A ROZVADĚČE PO
- DOMÁCÍ ROZHLAS S NUCENÝM POSLECHEM V CELÉM OBJEKTU
- POŽÁRNÍ Klapky s požární odolností SAMOČINNÉ
- OSTATNÍ VZT POTRUBÍ JE MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY OPATŘENO PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACÍ DLE PROJEKTU VZT

### POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

MŠ A ZŠ ŠÁMALOVA, BRNO ŽIDENICE  
PŮDORYS 1.PP