

STÁVAJÍCÍ ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ
JISTIČ 3X25A/B - DOPORUČENA VÝMĚNA NA 3X32A/B

STÁVAJÍCÍ PŘÍVODNÍ KABEL AVKY 4x16 BUDE
ODPOJEN A ZRUŠEN A VE STEJNÉ TRASE BUDE
VEDEN NOVÝ CYKY 5X16 + FEZN 30/4

RE

79/1

177

79/12

178

79/11


179

354/39

354/70

353

79/10



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

KONTROLOVAL

VYPRACOVAL

Ing. Ondřej Kropáč

Ing. Tomáš Novotný

Bc. Matúš Krajčí

C-elektrik a.s.

INVESTOR:

Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, 601 67 Brno

PROJEKT:

Obnova řídicích systémů, rozvaděčů a elektro rozvodů na čerpacích stanicích odpadních vod Brno - K311 ÚTĚCHOV II

OBSAH:

SITUACE

DATUM

1/2023

STUPEŇ

DPS

FORMÁT

A4

MĚŘÍTKO: Č. VÝKRESU:

1:250

D.1.4.02