



- H TRUSYS FLEX P 70W 840 N CL Světlo LED stropní, nástěnné WT
- C SF CIRC 500 V 42W 830 IP44 Světlo LED stropní, nástěnné PS
- G TRUSYS FLEX P 50W 840 N CL Světlo LED stropní, nástěnné WT

● Přepínač střídavý IP 44, na povrchu; rození 1; d. Praktik; b. bílé

○ Přístroj spínače jednobólového se svorkou N (bezšroubové svorky); rození 1S, 1So (1) (do hořl. podkladů B až E)

⌋ Zásuvka jednobósová (bezšroubové svorky), s ochranným kořkem, s clonkami; rození 2P+PE; d. Tongo; b. bílé (do hořl. podkladů B až E)

⌋ Zásuvka dvojbósová (bezšroubové svorky), s ochrannými kořky, s natočenou dutinou, s clonkami; rození 2x(2P+PE); d. Tongo; b. bílé (do hořl. podkladů B až E)

⌋ Bezpečnostní spínač CENTRAL STOP; IP44

⌋ Zásuvka jednobósová IP44, s ochranným kořkem, s clonkami, s víčkem, bezšroubové svorky, na povrchu; rození 2P+PE; d. Praktik; b. bílé (do hořl. podkladů B až E)

⌋ Na zeď 32A – 5p. IP 44

⌋ Ventilátor VZT

### OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM PODLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3

Ochranné opatření : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE (kapitola 411)

Základní ochrana (ochrana před přímým dotykem) je zabezpečení : základní izolací živých částí, nebo přepážkami, nebo kryty v souladu s přílohou A

Ochrana při poruše (ochrana před nepřímým dotykem) je zabezpečení : ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje při poruše

DOPLNKOVÁ OCHRANA (kapitola 415) : proudové chrániče (RCD) kapitola 415.1

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 + PE+N, AC 50Hz, 3x230/400V, TN–S

Ochranné opatření : DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE (kapitola 412)

Základní ochrana je zabezpečení : základní izolace

Ochrana při poruše je zabezpečení : přídatnou izolací, nebo

Základní ochrana a ochrana při poruše je zabezpečení : zesílenou izolací mezi živými částmi a přístupnými částmi

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY	Bc. Jakub Kyřka, elektroprojektce Puškinova 513/23, Vyškov tel. : 773 508 087 elektro.jk@email.cz
JAKUB KYŘKA	ROMAN SEDLÁK			
OKRES: BRNO	OBEČ: BRNO			
INVESTOR: MMB				
OPRAVA DÍLEN				
ORL 32				
602 00 BRNO–STŘED				
		FORMAT	A3	
		DATUM	08.2024	
		STUPEN	DSP	
		MERITKO	1:50	
		ZAK.CÍSLO: 24–58		
		ARCHIVNÍ CÍSLO		C.VYKRESU
ELEKTROINSTALACE – I.PP		24–58		50362592